

IV

(Oplysninger)

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER,
KONTORER OG AGENTURER

EUROPA-KOMMISSIONEN

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) 2015/1095 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling og af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Offentliggørelse af titler på og referencer for harmoniserede standarder og foreløbige metoder ⁽¹⁾ for måling og beregning med henblik på gennemførelse af forordning (EU) 2015/1095 og delegeret forordning (EU) 2015/1094.

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 044/01)

Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Parameter ⁽¹⁾	Organisation	Reference/titel	Bemærkninger
Nettovolumen	CEN	EN 16825 — »Køleskabe og kølediske til erhvervsmæssig brug — Klassifikation, krav og prøvningsbetingelser«	
E24h (lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug over 24 timer)	CEN	EN 16825 — »Køleskabe og kølediske til erhvervsmæssig brug — Klassifikation, krav og prøvningsbetingelser«	Parametret er benævnt »elenergiforbrug« i EN 16825 (kapitel 5.3.6)

⁽¹⁾ Parametre i kursiv er beskrevet i forordning (EU) 2015/1095 og delegeret forordning (EU) 2015/1094.

Blæstkølere/frysere

Parameter ⁽¹⁾	Organisation	Reference/titel	Bemærkninger
(1)	(2)	(3)	(4)
Fuldlastkapacitet	CEN	prEN 17032	

⁽¹⁾ Det er hensigten, at disse foreløbige metoder i sidste ende afløses af en eller flere harmoniserede standarder. Referencen eller referencerne for den eller de harmoniserede standarder offentliggøres, når de foreligger, i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 9 og 10 i direktiv 2009/125/EF.

(1)	(2)	(3)	(4)
Standardtemperaturcyklus	CEN	prEN 17032	
Energiforbrug	CEN	prEN 17032	Energiforbrug (kWh/kg) afrundet til fire decimaler om nødvendigt

(¹) Parametre i kursiv er beskrevet i forordning (EU) 2015/1095 og delegeret forordning (EU) 2015/1094.

Kondenseringsaggregater

Parameter (¹)	Organisation	Reference/titel	Bemærkninger
<i>COP (nominel effektfaktor)</i>	CEN	prEN 13215:2015 — »Kondensatorenheder til køling. Normbetingelser, tolerancer og præsentation af fabrikanters ydeevnedata«	
<i>SEPR (sæsonenergieffektivitetsfaktor)</i>	CEN	prEN 13215:2015 — »Kondensatorenheder til køling. Normbetingelser, tolerancer og præsentation af fabrikanters ydeevnedata«	
<i>Årligt elforbrug</i>	CEN	prEN 13215:2015 — »Kondensatorenheder til køling. Normbetingelser, tolerancer og præsentation af fabrikanters ydeevnedata«	Parametret er benævnt »årligt elen- ergibehov« og skal beregnes ud fra A.16-formlen i prEN 13215:2015
<i>Kølekapacitet</i>	CEN	prEN 13215:2015 — »Kondensatorenheder til køling. Normbetingelser, tolerancer og præsentation af fabrikanters ydeevnedata«	Parametret er benævnt »kuldeydelse« i prEN 13215:2015
<i>Effektoptag</i>	CEN	prEN 13215:2015 — »Kondensatorenheder til køling. Normbetingelser, tolerancer og præsentation af fabrikanters ydeevnedata«	Parametret er benævnt »optaget ef- fekt« i prEN 13215:2015

(¹) Parametre i kursiv er beskrevet i forordning (EU) 2015/1095 og delegeret forordning (EU) 2015/1094.

Væskedølere til proceskøling

Parameter (¹)	Organisation	Reference/titel	Bemærkninger
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>SEPR (sæsonenergieffektivitetsfaktor)</i>	Europa-Kommissionen — den fælles ekspertgruppe for industri:	»Foreløbig metode til bestemmelse af SEPR (sæsonenergieffektivitetsfaktor) for væskedølere til proceskøling — version fra juni 2016« (²)	
<i>Kølekapacitet</i>	Europa-Kommissionen — den fælles ekspertgruppe for industri:	»Foreløbig metode til bestemmelse af SEPR (sæsonenergieffektivitetsfaktor) for væskedølere til proceskøling — version fra juni 2016« (²)	Parametret er benævnt »angivet ka- pacitet« i den foreløbige metode

(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Effektoptag</i>	Europa-Kommissionens — den fælles ekspertgruppe for industri:	»Foreløbig metode til bestemmelse af SEPR (sæsonenergieffektivitetsfaktor) for væskekøler til proceskøling — version fra juni 2016« ⁽²⁾	
<i>EER (nominel energieffektivitetsfaktor)</i>	Europa-Kommissionens — den fælles ekspertgruppe for industri:	»Foreløbig metode til bestemmelse af SEPR (sæsonenergieffektivitetsfaktor) for væskekøler til proceskøling — version fra juni 2016« ⁽²⁾	
<i>Årligt elforbrug</i>	Europa-Kommissionens — den fælles ekspertgruppe for industri:	»Foreløbig metode til bestemmelse af SEPR (sæsonenergieffektivitetsfaktor) for væskekøler til proceskøling — version fra juni 2016« ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Parametre i kursiv er beskrevet i forordning (EU) 2015/1095 og delegeret forordning (EU) 2015/1094.

⁽²⁾ Findes på:

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17581/attachments/1/translations/en/renditions/native>.

Det er hensigten, at denne foreløbige metode i sidste ende skal afløses af den nye version (under udarbejdelse) af EN 14825.