

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

► **B**

**ROZHODNUTÍ KOMISE**

ze dne 24. června 1996

o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS,  
pokud jde o stabilní požární systémy

(Text s významem pro EHP)

(96/577/ES)

(Úř. věst. L 254, 8.10.1996, s. 44)

Ve znění:

► **M1** Rozhodnutí komise 2002/592/ES, ze dne 15. července 2002

Úřední věstník

Č.	Strana	Datum
L 192	57	20.7.2002



## ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. června 1996

**o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stabilní požární systémy**

(Text s významem pro EHP)

(96/577/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků <sup>(1)</sup>, ve znění směrnice 93/68/EHS <sup>(2)</sup>, a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že se na Komisi požaduje, aby mezi dvěma postupy ověřování shody výrobku podle čl. 13 odst. 3 směrnice 89/106/EHS zvolila „v souladu s bezpečností co nejméně obtížný postup“; že to znamená, že je nutné rozhodnout, zda je pro daný výrobek nebo skupinu výrobků systém řízení výroby, za nějž je odpovědný výrobce, nezbytnou a postačující podmínkou ověření shody, nebo zda se z důvodů spojených s plněním kritérií uvedených v čl. 13 odst. 4 požaduje účast schváleného certifikačního orgánu;

vzhledem k tomu, že se v čl. 13 odst. 4 požaduje, aby byl takto stanovený postup uveden v pověřeních a v technických specifikacích; že je tedy žádoucí stanovit výrobky nebo skupiny výrobků, které budou základem pověření a technických specifikací;

vzhledem k tomu, že jsou oba postupy podle čl. 13 odst. 3 podrobně popsány v příloze III směrnice 89/106/EHS; že je tedy nezbytné jasně specifikovat metody, kterými se musí tyto dva postupy provádět podle přílohy III pro každý výrobek nebo skupinu výrobků, neboť příloha III dává určitým systémům přednost;

vzhledem k tomu, že postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. a) odpovídá systémům stanoveným v první možnosti bez průběžného dozoru a v druhé a třetí možnosti bodu ii) oddílu 2 přílohy III a postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. b) odpovídá systémům stanoveným v bodu i) oddílu 2 přílohy III a v první možnosti s průběžným dozorem bodu ii) oddílu 2 přílohy III;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

### *Článek 1*

Shoda výrobků stanovených v příloze I se ověřuje postupem, při němž je kromě systému řízení výroby do posuzování a dozoru nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační orgán.

### *Článek 2*

Postup ověřování shody stanovený v příloze II musí být uveden v pověřeních pro harmonizované normy.

### *Článek 3*

Toto rozhodnutí je určeno členskými státním.

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

<sup>(2)</sup> Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.



PŘÍLOHA I

**VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCI, STABILNÍ HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU**

- Požární detekční a požární poplachové systémy-sestavy: kombinované požární detekční a poplachové systémy-sestavy, požární poplachové systémy-sestavy, požární hlásičí systémy-sestavy.
- Součásti požárních detekčních a požárních poplachových systémů: kouřové, tepelné a optické hlásiče, ovládací a indikační zařízení, zařízení pro přenos poplachu, zkratové odpojovače, poplachová zařízení, elektrické napájení, vstupní a výstupní jednotky, ručně ovládané hlásiče.
- Samočinné kouřové hlásiče/poplachová zařízení.
- Systémy-sestavy pro potlačení a hašení požáru: požární hadice pro první zásah, suché a zavodněné požární hydrantové systémy, sprinklerové a vodní sprchové systémy-sestavy, pěnové hasicí systémy-sestavy, práškové hasicí systémy-sestavy, plynové hasicí systémy-sestavy (včetně sněhových - CO<sub>2</sub>).
- Součásti systémů pro potlačení a hašení požáru: požární hydranty, detektory/spínače průtoku vody, detektory/spínače tlaku, stavěcí ventily, uzávěry přívodu, požární čerpadla a čerpací soustavy, proudnice/sprinklery/výtoky ► **M1**, ventily vysokotlakých zásobníků s příslušenstvím a jejich spouštěče, sekční ventily a jejich spouštěče, neelektrická blokovací zařízení, pružné spoje, tlakoměry a tlakové spínače, mechanická vážicí zařízení a zpětné ventily zásobníků a zpětné ventily ovládacích větví ◀.
- Systémy-sestavy pro potlačení výbuchu.
- Součásti systémů pro potlačení výbuchu: hlásiče, potlačovací zařízení, čidla výbuchu, výrobky pro odlehčení výbuchu.
- Zařízení-sestavy pro řízení požáru a kouře: ventilační systémy-sestavy pro odvádění kouře a tepla, přetlakové systémy-sestavy.
- Součásti zařízení pro řízení požáru a kouře: kouřové clony, klapky, potrubí, ventilátory s nuceným tahem, ventilátory s přirozeným tahem, ovládací panely, nouzové ovládací panely, elektrické napájení.

## SKUPINA VÝROBKŮ

## VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCI, STABILNÍ HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU (1/1)

## Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na Evropském výboru pro normalizaci, Evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CEN/Cenelec) požaduje, aby v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) specifikovaly následující systém (systémy) ověřování shody:

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Požární odolnost) <sup>(1)</sup>	Systém (systémy) ověřování shody
Instalační sestavy	Požární bezpečnost		1 <sup>(2)</sup>
<i>Požární detekce/požární poplach</i>			
Kombinované požární detekční a požární poplachové systémy-sestavy		—	
Systémy-sestavy pro detekci požáru		—	
Systémy-sestavy pro požární poplach		—	
Systémy-sestavy pro hlášení požáru		—	
<i>Potlačení a hašení požáru</i>			
Požární hadice pro první zásah		—	
Suché a zavodněné požární hydrantové systémy		—	
Sprinklerové a vodní sprchové systémy-sestavy		—	
Pěnové systémy-sestavy		—	
Práškové systémy-sestavy		—	
Plynové systémy-sestavy (včetně CO <sub>2</sub> )		—	
<i>Potlačení výbuchu</i>			
Systémy-sestavy pro potlačení výbuchu		—	
<i>Zařízení pro řízení požáru</i>			

▼ **B**

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Požární odolnost) (1)	Systém (systémy) ověřování shody
Systémy-sestavy pro odvod kouře a tepla	Požární bezpečnost	—	1
Přetlakové systémy-sestavy		—	
Samočinné kouřové hlásiče/poplachová zařízení		—	
Součásti			
<i>Požární detekce/požární poplach</i>			
Kouřové, tepelné a optické hlásiče		—	
Ovládací a indikační zařízení		—	
Zařízení pro přenos poplachu		—	
Zkratové odpojovače		—	
Poplachové zařízení		—	
Elektrické napájení		—	
Vstupní/výstupní jednotky		—	
Ručně ovládané hlásiče		—	
<i>Stabilní potlačování a hašení</i>			
Požární hydranty		—	
Detektory/spínače průtoku vody		—	
Detektory/spínače tlaku		—	
Stavěcí ventily		—	
Uzávěry přívodu		—	
Požární čerpadla a čerpací soustavy		—	
Proudnice/sprinklery/výtoky	—		
▼ <b>M1</b>	Požární bezpečnost		1
Mokrý ventilové stanice			
Suché ventilové stanice			
Zaplavovací ventilové stanice			
Řídicí ventily s tepelnou pojistkou			
Ventily vysokotlakých zásobníků s příslušenstvím a jejich spouštěče			

▼ **M1**

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Požární odolnost) (1)	Systém (systémy) ověřování shody
Sekční ventily a jejich spouštěče Neelektrická blokovací zařízení Pružné spoje Tlakoměry a tlakové spínače Mechanická vážicí zařízení Zpětné ventily zásobníků a zpětné ventily ovládacích větví			
▼ <b>B</b>  <i>Potlačování výbuchu</i>  Hlásiče Potlačovací zařízení Čidla výbuchu Výrobky pro odlehčení výbuchu  <i>Řízení požáru</i>  Kouřové clony Klapky Potrubí Ventilátory s nuceným tahem Ventilátory s přirozeným tahem Ovládací panely a nouzové ovládací panely Elektrické napájení		— — — —  — viz ID 2 viz ID 2 — — — —	

(1) Viz ustanovení interpretačního dokumentu č. 2 a/nebo „Horizontální doplněk k pověření s ohledem na požární odolnost“.

(2) Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez kontrolních zkoušek vzorků.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.