

32003D0629

L 218/51

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

30.8.2003

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА**от 27 август 2003 година****за изменение на Решение 2000/367/ЕО за въвеждане на система за класификация за огнеустойчивост на строителни продукти във връзка с включването на продукти за контрол на дим и топлина**

(нотифицирано под номер C(2003) 2851)

(текст от значение за ЕИП)

(2003/629/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти ⁽¹⁾, изменена с Директива 93/68/ЕИО ⁽²⁾, и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

Член 1

Приложението към Решение 2000/367/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

като има предвид, че:

Член 2

(1) Решение 2000/367/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класификацията за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях ⁽³⁾ следва, с цел адаптирането му към техническия прогрес, да обхване също и продукти за контрол на дим и топлина.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

(2) Решение 2000/367/ЕО следва да бъде съответно изменено.

Съставено в Брюксел на 27 август 2003 година.

(3) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

За Комисията

Erkki LIIKANEN

Член на Комисията

⁽¹⁾ ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.⁽²⁾ ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.⁽³⁾ ОВ L 133, 6.6.2000 г., стр. 26.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2000/367/ЕО се изменя, както следва:

1. Разделът, озаглавен „Символи“, се изменя, както следва:

а) в таблицата се добавят следните редове:

„D	Устойчивост при постоянна температура
DN	Устойчивост при стандартна крива температура—време
F	Функционалност на вентилатори на дим и топлина със захранване
B	Функционалност вентилатори на дим и топлина с естествена тяга“

б) в забележка 2 след „EN 13501-3“ се добавя „EN 13501-4“.

2. Разделът, озаглавен „Класификации“, се изменя, както следва:

а) точка 2 се изменя, както следва:

- i) в таблицата относно стени се добавят класове RE360, REI360, REI-M360 и REW360;
- ii) в класификационната част на таблицата относно подове и покриви:
 - над ред „RE“ се добавя нов ред „R“ с клас R30,
 - добавят се класове RE360 и REI360;

б) в точка 3 думите „пожарозащитни покрития, облицовки и прегради“ се заменят с думите „пожарозащитни покрития, панели, основи на мазилки, облицовки и прегради“;

в) точка 4 се изменя, както следва:

- i) в таблицата относно „прегради (вкл. тези, които обхващат неизолирани части)“ се добавят класове EI-M180 и EI-M240;
- ii) в таблицата относно „Прегради за транспортъри и релсови транспортни системи“ текстът във връзка със „Забележки“ се заменя със следния текст: „Класификация I се допълва с прибавяне на наставката „1“ или „2“ за да се уточни коя дефиниция на изолация се използва. Класификация I се въвежда за тези случаи, при които опитният образец е тръба или канал без оценка на оградното пространство за конвейерната система. Прибавянето на символа „С“ показва, че продуктът удовлетворява и критерия за „самозатваряне“ (положителен/отрицателен тест) (*).“;
- iii) таблицата относно „стенни и таванни обшивки“ се заменя със следната таблица:

„Относно	Стенни и таванни обшивки								
Стандарт/и	EN 13501-2; EN 14135								
Класификация:									
K ₁	10								
K ₂	10		30		60				

Забележка: Обозначенията „1“ и „2“ означават кои субстрати, критерии за пожароопасност и правила за погасяване се използват в тази класификация.“

г) добавя се следната точка 7:

„7. Продукти за приложение в системи за контрол на дим и топлина

Стандартите, посочени в този раздел, са в процес на изготвяне и могат да бъдат евентуално обект на преработка или обновяване.

Относно	Едносекторни дымоходи за отвеждане на продуктите на горенето								
Стандарт/и	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7								
Класификация: —									
E ₃₀₀			30		60	90	120		
E ₆₀₀			30		60	90	120		

Забележки: Класификацията се допълва от представката „едно-“, означаваща годност за приложение само при единичен пожарен сектор.

Овен това символите „v_e“ и/или „h_o“ показват годността за вертикално и/или хоризонтално приложение.

„S“ означава скорост на изтичане < 5 m³/hr/m² (всички канали без класификация „S“ трябва да имат скорост на изтичане < 10 m³/hr/m²).

„500“, „1000“, „1500“ означават годност за приложение до тези стойности на налягане, измерени при температура на околната среда.

Относно	Многосекторни огнеустойчиви дымоходи за отвеждане на продуктите на горенето
Стандарт/и	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7

Класификация: —

EI			30		60	90	120		
----	--	--	----	--	----	----	-----	--	--

Забележки: Класификацията се допълва от представката „много-“, означаваща годност за приложение само при многопожарни сектори. Овен това символите „v_c“ и/или „h_o“ показват годността за вертикално и/или хоризонтално приложение. „S“ означава скорост на изтичане < 5 m³/hr/m² (всички канали без класификация „S“ трябва да имат скорост на изтичане < 10 m³/hr/m²). „500“, „1000“, „1500“ означават годност за приложение до тези стойности на налягане, измерени при температура на околната среда.

Относно	Едносекторни клапи за отвеждане на продуктите на горенето
Стандарт/и	EN 13501-4; EN 1363-1, 3; EN 1366-9; EN 12101-8

Класификация: —

E ₃₀₀			30		60	90	120		
E ₆₀₀			30		60	90	120		

Забележки: Класификацията се допълва от представката „едно-“, означаваща годност за приложение само при единичен пожарен сектор. „НОТ 400/30“ (high operational temperature – висока работна температура) означава, че овлажнителят има способността да се отваря или затваря през период от 30 минути при температура под 400 °C (за приложение само с класификация E₆₀₀). „v_{ed}“, „v_{ew}“, „v_{edw}“ и/или „h_{od}“, „h_{ow}“, „h_{odw}“ означават годност за вертикално и/или хоризонтално приложение, наред с монтиране съответно в канал или в стена или и двете. „S“ означава скорост на изтичане < 200 m³/hr/m². Всички клапи без класификация „S“ трябва да имат скорост на изтичане < 360 m³/hr/m². Всички клапи със скорост на изтичане < 200 m³/hr/m² приемат тази стойност, всички клапи със скорост на изтичане между 200 m³/hr/m² и 360 m³/hr/m² приемат стойност 360 m³/hr/m². Скоростите на изтичане се отчитат при температура на околната среда и при повишени температури. „500“, „1000“, „1500“ означават годност за приложение до тези стойности на налягане, измерени при температура на околната среда. „АА“ или „МА“ означава автоматично включване или ръчно включване. „i → o“, „i ← o“, „i ↔ o“ означава, че критериите за качество са удовлетворени съответно отвътре-навън, отвън-навътре или в двете посоки. „C₃₀₀“, „C₁₀₀₀“, „C_{mod}“ показва годността на овлажнителя за приложение при системи за управление само на дим, при комбинирани системи за управление на дим и околна среда или модулиращи клапи за приложение съответно при комбинирани системи за управление на дим и околна среда.

Относно	Многосекторни огнеустойчиви клапи за отвеждане на продуктите на горенето
Стандарт/и	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8

Класификация:

EI			30		60	90	120		
E			30		60	90	120		

Забележки: Класификацията се допълва от представката „много-“, означаваща годност за приложение само при многопожарни сектори. „НОТ 400/30“ (high operational temperature – висока работна температура) означава, че овлажнителят има способността да се отваря или затваря през период от 30 минути при температура под 400 °C. „v_{ed}“, „v_{ew}“, „v_{edw}“ и/или „h_{od}“, „h_{ow}“, „h_{odw}“ означават годност за вертикално и/или хоризонтално приложение, наред с монтиране съответно в канал и в стена или и в двете. „S“ означава скорост на изтичане < 200 m³/hr/m². Всички клапи без класификация „S“ трябва да имат скорост на изтичане < 360 m³/hr/m². Всички клапи със скорост на изтичане < 200 m³/hr/m² приемат тази стойност, всички клапи със скорост на изтичане между 200 m³/hr/m² и 360 m³/hr/m² приемат стойност 360 m³/hr/m². Скоростите на изтичане са при температура на околната среда и при повишени температури. „500“, „1000“, „1500“ означават годност за приложение до тези стойности на налягане, измерени при температура на околната среда. „АА“ или „МА“ означава автоматично включване или ръчно включване. „i → o“, „i ← o“, „i ↔ o“ означава, че критериите за качество са удовлетворени съответно отвътре-навън, отвън-навътре или в двете посоки. „C₃₀₀“, „C₁₀₀₀“, „C_{mod}“ показва годността на овлажнителя за приложение при системи за управление само на дим, при комбинирани системи за управление на дим и околна среда или модулиращи клапи за приложение съответно при комбинирани системи за управление на дим и околна среда.

Относно	Димозащитни прегради										
Стандарт/и	EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1										
Класификация D:											
D ₆₀₀			30		60	90	120				A
DN			30		60	90	120				A

Забележки: „А“ може да бъде всеки период над 120 минути.

Относно	Смукателни устройства (вентилатори) със захранване за вентилиране на дим и топлина, свързващи фути										
Стандарти	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1										
Класификация F:											
F ₂₀₀							120				
F ₃₀₀					60						
F ₄₀₀						90	120				
F ₆₀₀					60						
F ₈₄₂			30								

Забележки:

Относно	Смукателни устройства (вентилатори) с естествена тяга за вентилиране на дим и топлина										
Стандарт/и	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2										
Класификация В:											
V ₃₀₀			30								
V ₆₀₀			30								
V ₉			30								

Забележки: Където ѓ означава условията на експониране (температура).“