

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Видове газ и съответстващи захранващи налягания съгласно член 2, параграф 2 от Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно газовите уреди

(2016/C 94/03)

(Настоящата публикация се основава на информация, изпратена на Комисията от държавите членки)

Държава	Клас газ	Число на Wobbe (общо) в		Захранващо налягане (mbar)		
		MJ/m ³ или kWh/m ³ (0 °C)	MJ/m ³ или kWh/m ³ (15 °C)	Мин.	Ном.	Макс.
Дания	ПЪРВИ	23,60 – 26,20 MJ/m ³	22,37 – 24,84 MJ/m ³	6 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾	15 ⁽¹⁾
	Група А	6,56 – 7,28 kWh/m ³	6,21 – 6,90 kWh/m ³			
	ВТОРИ	50,76 – 55,80 MJ/m ³ ⁽²⁾ ⁽³⁾	48,12 – 52,90 MJ/m ³ ⁽²⁾ ⁽³⁾	17 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	25 ⁽¹⁾
	Група Н	14,10 – 15,5 kWh/m ³ ⁽²⁾ ⁽³⁾	13,37 – 14,69 kWh/m ³ ⁽²⁾ ⁽³⁾			
	ТРЕТИ	76,90 – 92,10 MJ/m ³	72,90 – 87,31 MJ/m ³	25 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	35 ⁽¹⁾
	Група В/Р	21,36 – 25,58 kWh/m ³	20,25 – 24,25 kWh/m ³			

⁽¹⁾ Налягане на входа за уредите в mbar.⁽²⁾ Захранване при аномални стойности: ако датският орган за безопасност на технологиите не е приел специален план за извънредни случаи, позволяващ захранване при аномални стойности, индексът на Wobbe може да бъде между 50,04 и 50,76 MJ/m³ (0 °C)/13,9—14,1 kWh/m³ (0 °C).⁽³⁾ Разрешено е да се впръсква биогаз, подобрен до качество на природен газ, т.е. подобрен биогаз с число на Wobbe между минимум 50,76 MJ/m³ (0 °C) и максимум 55,80 MJ/m³ (0 °C).