

ROZHODNUTÍ

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/679

ze dne 19. ledna 2022

kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanoví seznam sledovaných ukazatelů týkající se látek nebo sloučenin, které u vody určené k lidské spotřebě vzbuzují obavy

(oznámeno pod číslem C(2022) 142)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě ⁽¹⁾, a zejména na čl. 13 odst. 8 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice (EU) 2020/2184 stanoví seznam sledovaných ukazatelů týkající se látek nebo sloučenin, které v případě vody určené k lidské spotřebě u veřejnosti nebo vědecké obce vzbuzují obavy ze zdravotních důvodů (dále jen „seznam sledovaných ukazatelů“). Seznam sledovaných ukazatelů má uvést pro každou látku nebo sloučeninu směrnou hodnotu a v případě potřeby možnou metodu rozboru, se kterou nejsou spojeny přílišné náklady.
- (2) V souladu s čl. 13 odst. 8 směrnice (EU) 2020/2184 mají být na první seznam sledovaných ukazatelů zařazeny 17 β -estradiol a nonylfenol s ohledem na jejich vlastnosti narušující činnosti endokrinního systému a na rizika, která představují pro lidské zdraví. Na základě nejnovějších doporučení Světové zdravotnické organizace týkajících se ukazatelů pro pitnou vodu ⁽²⁾ by měly být tímto prováděcím rozhodnutím stanoveny směrné hodnoty ve výši 300 ng/l pro nonylfenol a 1 ng/l pro 17 β -estradiol.
- (3) Pro 17 β -estradiol a nonylfenol jsou stanoveny mezní hodnoty kvantifikace podle definice ze směrnice Komise 2009/90/ES ⁽³⁾, aby bylo možné měřit směrné hodnoty s přijatelnou mírou preciznosti, aniž by s tím byly spojeny přílišné náklady.
- (4) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 22 odst. 1 směrnice (EU) 2020/2184,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 435, 23.12.2020, s. 1.

⁽²⁾ Doporučení Světové zdravotnické organizace ze dne 11. září 2017 pod názvem Projekt spolupráce týkající se ukazatelů pro pitnou vodu v rámci podpory revize přílohy I směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě (směrnice o pitné vodě) – https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/WHO_parameter_report.pdf

⁽³⁾ Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod (Úř. věst. L 201, 1.8.2009, s. 36).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam sledovaných ukazatelů týkající se látek a sloučenin, které u vody určené k lidské spotřebě vzbuzují obavy, uvedený v čl. 13 odst. 8 směrnice (EU) 2020/2184, je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. ledna 2022.

Za Komisi
Virginijus SINKEVIČIUS
člen Komise

PŘÍLOHA

SEZNAM SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ TÝKAJÍCÍ SE LÁTEK A SLOUČENIN, KTERÉ U VODY URČENÉ
K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ VZBUZUJÍ OBAVY

Název látky/skupiny látek nebo sloučeniny/skupiny sloučenin	Číslo CAS	Číslo EU	Směrná hodnota (ng/l)	Mezní hodnota kvantifikace ⁽¹⁾ (ng/l)	Možná metoda rozboru
17β-estradiol	50-28-2	200-023-8	1	≤ 1	–
nonylfenol ⁽²⁾	84852-15-3	284-325-5	300	≤ 300	EN ISO 18857-2

⁽¹⁾ Mezní hodnota kvantifikace podle definice v čl. 2 bodě 2 směrnice 2009/90/ES.

⁽²⁾ Tyto látky byly dříve identifikovány jako látky s čísly CAS 25154-52-3 a 104-40-5.