



2024/1295

6.5.2024

**ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1295 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**της 26ης Φεβρουαρίου 2024**

**σχετικά με εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δοκιμών για τους σωλήνες πυρόσβεσης**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (<sup>1</sup>), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η ενιαία εφαρμογή των διεθνών προτύπων και διαδικασιών δοκιμών για την έγκριση εξοπλισμού πλοίων διασφαλίζεται από την οδηγία 2014/90/ΕΕ.
- (2) Ο εξοπλισμός πλοίων που πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλοία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/90/ΕΕ, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, στις οποίες υποδεικνύονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται στις διεθνείς πράξεις σχετικά με τον εν λόγω εξοπλισμό πλοίων.
- (3) Για λόγους ασφαλείας, η διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (στο εξής: SOLAS) απαιτεί τη μεταφορά και την έγκριση πυροσβεστικών σωλήνων επί των πλοίων.
- (4) Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις δοκιμές στεγανών επιπεδούμενων σωλήνων πυρόσβεσης εσωτερικής διαμέτρου άνω των 52 mm, με αποτέλεσμα οι εν λόγω σωλήνες να μην καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης. Η απουσία διεθνών προτύπων σημαίνει ότι οι εν λόγω σωλήνες δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως προς τη συμμόρφωση και να εγκριθούν για χρήση σε πλοία της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 2014/90/ΕΕ. Η έλλειψη εναρμόνισης έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας των προϊόντων επί των πλοίων της ΕΕ, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αστοχία των εν λόγω προϊόντων κατά τη χρήση τους, πράγμα το οποίο δημιουργεί σοβαρό και απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια στη θάλασσα, καθώς και διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη.
- (5) Επίσης, δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα για τις δοκιμές αντοχής στην τριβή των στεγανών επιπεδούμενων σωλήνων πυρόσβεσης εσωτερικής διαμέτρου από 25 mm έως 52 mm, με αποτέλεσμα οι εν λόγω σωλήνες να μην καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης. Ελλείψει διεθνών προτύπων, οι εν λόγω σωλήνες δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την αντοχή στην τριβή σύμφωνα με την οδηγία 2014/90/ΕΕ. Η έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής στην τριβή ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρη αστοχία των εν λόγω προϊόντων όταν χρησιμοποιούνται σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό και απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια στη θάλασσα.
- (6) Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δοκιμών για όλους τους στεγανούς επιπεδούμενους σωλήνες πυρόσβεσης εσωτερικής διαμέτρου άνω των 25 mm. Οι εν λόγω προδιαγραφές και τα πρότυπα δοκιμών θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν οι διεθνείς πράξεις ώστε να ενσωματωθούν κατάλληλα πρότυπα δοκιμών για τους εν λόγω σωλήνες,

(<sup>1</sup>) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα δοκιμών που παρατίθενται στο παράρτημα εφαρμόζονται στους στεγανούς επιπεδούμενους σωλήνες πυρόσβεσης εσωτερικής διαμέτρου άνω των 25 mm.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2024.

Για την Επιτροπή  
Η Πρόεδρος  
Ursula VON DER LEYEN

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**Τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δοκιμών για στεγανούς επιπεδούμενους σωλήνες πυρόσβεσης εσωτερικής διαμέτρου άνω των 25 mm**

Αναφ.	Είδος	Πρότυπο δοκιμών
1.	Σωλήνες πυρόσβεσης εσωτερικής διαμέτρου άνω των 25 mm	— NF S 61-112 (Ιούνιος 2019)  Σημείωση: σύμφωνα με το κεφάλαιο II-2 μέρος Β κανονισμός 10.2.3.2.1 της σύμβασης SOLAS, οι διάμετροι των σωλήνων πυρόσβεσης πρέπει να κρίνονται ικανοποιητικές από τη διοικητική αρχή.
2.	Σωλήνες πυρόσβεσης εσωτερικής διαμέτρου άνω των 25 mm	— DIN 14811 (Ιανουάριος 2008), εξαιρουμένων των απαιτήσεων του σημείου 5.3.  Σημείωση: σύμφωνα με το κεφάλαιο II-2 μέρος Β κανονισμός 10.2.3.2.1 της σύμβασης SOLAS, οι διάμετροι των σωλήνων πυρόσβεσης πρέπει να κρίνονται ικανοποιητικές από τη διοικητική αρχή.