

31996D0577

L 254/44

SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA

8.10.1996.

**ODLUKA KOMISIJE****od 24. lipnja 1996.****o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu učvršćenih protupožarnih sustava****(Tekst značajan za EGP)**

(96/577/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

budući da su dva postupka u članku 13. stavku 3. detaljno opisana u Prilogu III. Direktivi 89/106/EEZ; budući da je potrebno jasno odrediti metode uz pomoć kojih bi se ta dva postupka morala provesti pozivanjem na Prilog III. za svaki proizvod ili obitelj proizvoda jer Prilog III. daje prednost određenim sustavima;

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode <sup>(1)</sup>, kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ <sup>(2)</sup>, a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

budući da postupak iz točke (a) članka 13. stavka 3. odgovara sustavima utvrđenim u prvoj mogućnosti bez neprekidnog nadzora, te drugoj i trećoj mogućnosti točke ii. odjeljka 2. Priloga III. i postupak iz točke (b) članka 13. stavka 3. odgovara sustavima utvrđenim u točki i. odjeljka 2. Priloga III., te u prvoj mogućnosti s neprekidnim nadzorom točke ii. odjeljka 2. Priloga III.;

budući da Komisija mora izabrati između dva postupka za potvrđivanje sukladnosti, na temelju članka 13. stavka 3. Direktive 89/106/EEZ, onaj „najmanje zahtjevan postupak koji je u skladu sa sigurnošću“; budući da to znači da je potrebno odlučiti je li postojanje nadzornog sustava tvorničke proizvodnje, za dani proizvod ili obitelj proizvoda, pod odgovornošću proizvođača potreban i dovoljan uvjet za potvrđivanje sukladnosti ili se zahtijeva intervencija ovlaštenog tijela za izdavanje potvrda zbog razloga povezanih sa zadovoljavanjem kriterija utvrđenih u članku 13. stavku 4.;

budući da su mjere utvrđene u ovoj Odluci u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

budući da se člankom 13. stavkom 4. zahtijeva da time utvrđeni postupak mora biti naznačen u nalogima i tehničkim specifikacijama; budući da je stoga poželjno definirati pojam proizvoda ili obitelji proizvoda tako kako se koristi u nalogima i tehničkim specifikacijama;

**Članak 1.**

Proizvodi utvrđeni u Prilogu I. dobit će potvrdu o sukladnosti postupkom kojim se, uz nadzorni sustav tvorničke proizvodnje

<sup>(1)</sup> SL L 40, 11.2.1989., str. 12.

<sup>(2)</sup> SL L 220, 30.8.1993., str. 1.

kojim upravlja proizvođač, u ocjenu i nadzor proizvodnje ili samog proizvoda uključuje ovlašteno certifikacijsko tijelo.

*Članak 2.*

Postupak za potvrđivanje sukladnosti, kako je utvrđeno u Prilogu II., bit će dan u nalogima za usklađene norme.

*Članak 3.*

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 1996.

*Za Komisiju*

Martin BANGEMANN

*Član Komisije*

\_\_\_\_\_

## PRILOG I.

**UREĐAJI ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA, UČVRŠĆENA PROTUPOŽARNA OPREMA, OPREMA ZA NADZOR VATRE I DIMA TE ZA SPREČAVANJE EKSPLOZIJA**

- Oprema sustava za otkrivanje i dojavu požara: kombinirana oprema sustava za otkrivanje i dojavu požara, oprema sustava za otkrivanje požara, oprema sustava za dojavu požara, oprema sustava za objavljivanje požara.
- Sastavni dijelovi sustava za otkrivanje i dojavu požara: detektori dima, vrućine i plamena, nadzorne i signalne naprave, naprave za prijenos i usmjeravanje alarma, izolatori protiv kratkog spoja, alarmne naprave, električni napajajući, naprave za ulaz i izlaz, ručni dojavljivači.
- Kompletni dimni detektori/alarmi.
- Oprema sustava za suzbijanje i gašenje požara: cijevni sustavi za prvu pomoć, suhi i mokri protupožarni hidrantni sustavi, oprema sustava prskalica i raspršivača vode, oprema sustava za gašenje pjenom, oprema sustava za gašenje suhim prahom, oprema sustava za gašenje plinom (uključujući sustave za gašenje plinom CO<sub>2</sub>).
- Sastavni dijelovi sustava za suzbijanje i gašenje požara: požarni hidranti, detektori/prekidači za protok vode, detektori/prekidači tlaka, priključni ventili, otvori i remenja, protupožarne pumpe i pumpni setovi, štrcala/prskalice/izljevi.
- Oprema sustava za sprečavanje eksplozija.
- Sastavni dijelovi sustava za sprečavanje eksplozija: detektori, naprave za obustavljanje, detektori eksplozije, proizvodi za ublaživanje eksplozije.
- Instalacijska oprema za nadzor vatre i dima: oprema ventilacijskih sustava za ispuštanje dima i vrućine, oprema sustava za diferenciranje tlaka.
- Sastavni dijelovi instalacijske opreme za nadzor vatre i dima: dimne zavjese, prigušivači, cjevčice, električni ventilatori, prirodni ventilatori, nadzorne ploče, nadzorne ploče za iznenadnu opasnost, električni napajajući.

## PRILOG II.

## OBITELJ PROIZVODA

## UREĐAJI ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA, UČVRŠĆENA PROTUPOŽARNA OPREMA, OPREMA ZA NADZOR VATRE I DIMA TE ZA SPREČAVANJE EKSPLOZIJA (1/1)

## Sustavi za potvrđivanje sukladnosti

Za dolje navedeni(-e) proizvod(e) i njegovu (njihovu) određenu upotrebu(-e), Europski odbor za normizaciju/Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (CEN/Cenelec) mora odrediti sljedeći(-e) sustav(e) za potvrđivanje sukladnosti u relevantnom harmoniziranom standardu(-ima):

Proizvod(i)	Određena upotreba(-e)	Razina(-e) ili klasa(-e) (Otpornost na vatru) <sup>(1)</sup>	Sustav(i) za potvrđivanje sukladnosti
<i>Instalacijska oprema</i>	Sigurnost od požara		1 <sup>(2)</sup>
<i>Otkrivanje i dojava požara</i>			
Kombinirana oprema sustava za otkrivanje i dojavu požara		—	
Oprema sustava za otkrivanje požara		—	
Oprema sustava za dojavu požara		—	
Oprema sustava za objavljivanje požara		—	
<i>Suzbijanje i gašenje požara</i>			
Cijevni sustavi za prvu pomoć		—	
Suhi i mokri protupožarni hidrantni sustavi		—	
Oprema sustava prskalice i raspršivača vode		—	
Oprema sustava za gašenje pjenom		—	
Oprema sustava za gašenje suhim prahom		—	
Oprema sustava za gašenje plinom (uključujući sustave za gašenje plinom CO <sub>2</sub> )		—	
<i>Sprečavanje eksplozija</i>			
Oprema sustava za sprečavanje eksplozija		—	
<i>Instalacijska oprema za nadzor vatre i dima</i>			
Oprema ventilacijskih sustava za ispuštanje dima i vrućine		—	
Oprema sustava za diferenciranje tlaka		—	
Kompletni dimni detektori/alarmi		—	
<i>Sastavni dijelovi</i>		Sigurnost od požara	
<i>Otkrivanje i dojava požara</i>			
Detektori dima, vrućine i plamena	—		
Nadzorne i signalne naprave	—		
Naprave za prijenos i usmjeravanje alarma	—		
Izolatori protiv kratkog spoja	—		
Alarmne naprave	—		
Električni napajачi	—		
Naprave za ulaz i izlaz	—		
Ručni dojavljivači	—		
<i>Suzbijanje i gašenje požara</i>			
Požarni hidranti	—		
Detektori/prekidači za protok vode	—		
Detektori/prekidači tlaka	—		
Priključni ventili	—		
Otvori i remenja	—		
Protupožarne pumpe i pumpni setovi	—		
Štrcala/prskalice/izljevi	—		

Proizvod(i)	Određena upotreba(-e)	Razina(-e) ili klasa(-e) (Otpornost na vatru) <sup>(1)</sup>	Sustav(i) za potvrđivanje sukladnosti
<i>Sprečavanje eksplozija</i>			
Detektori		—	
Naprave za obustavljanje		—	
Detektori eksplozije		—	
Proizvodi za ublaživanje eksplozije		—	
<i>Nadzor vatre i dima</i>			
Dimne zavjese		—	
Prigušivači		vidjeti DI2	
Cjevčice		vidjeti DI2	
Električni ventilatori		—	
Prirodni ventilatori		—	
Nadzorne ploče i nadzorne ploče za iznenadnu opasnost		—	
Električni napajaji		—	

<sup>(1)</sup> Vidjeti odredbe u interpretativnom dokumentu br. 2. i/ili „Dopuni nalozima s obzirom na otpornost na vatru”.

<sup>(2)</sup> Sustav 1.: vidjeti Prilog III. odjeljka 2. točke i. Direktive 89/106/EEZ, bez revizije i testiranja uzoraka.

Specifikacija sustava mora biti takva da se on može provesti čak i tamo gdje izvedba ne treba biti utvrđena za određeno svojstvo, zato što barem jedna država članica nema pravni zahtjev za takvo svojstvo (vidjeti članak 2. stavak 1. Direktive 89/106/EEZ i, prema potrebi, klauzulu 1.2.3. interpretativnih dokumenata). U takvim slučajevima proizvođaču ne smije biti nametnuta provjera takvog svojstva ako on ne želi deklarirati izvedbu proizvoda u tom pogledu.