



2024/2215

9.9.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2215

od 6. rujna 2024.

o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) 2024/573 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva za izdavanje certifikata fizičkim i pravnim osobama i uvjeta za uzajamno priznavanje takvih certifikata u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline, organskih Rankineovih ciklusa i rashladnih jedinica kamiona hladnjača, prikolica hladnjača, lakih teretnih vozila hladnjača, intermodalnih kontejnera hladnjača i željezničkih vagona hladnjača koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili zamjenska rješenja za njih te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2067

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2024/573 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. veljače 2024. o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014 ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 10. stavak 8.,

budući da:

- (1) Uredba (EU) 2024/573 sadržava obveze u pogledu certifikacije fizičkih i pravnih osoba za obavljanje određenih aktivnosti koje uključuju fluorirane stakleničke plinove ili relevantna zamjenska rješenja za fluorirane stakleničke plinove, uključujući prirodna rashladna sredstva.
- (2) Uredba (EU) 2024/573 uključuje i dodatne obveze koje se odnose na certifikaciju pravnih osoba za aktivnosti povezane s rashladnim jedinicama kamiona hladnjača i prikolica hladnjača te na certifikaciju fizičkih i pravnih osoba za aktivnosti povezane s rashladnim jedinicama lakih teretnih vozila hladnjača, intermodalnih kontejnera hladnjača i željezničkih vagona hladnjača, kao i s organskim Rankineovim ciklusima.
- (3) Obveze certifikacije na temelju Uredbe (EU) 2024/573 obuhvaćaju prošireni popis tvari sadržanih u relevantnoj opremi, uključujući zamjenska rješenja za fluorirane stakleničke plinove. Zahtjevima za sadržaj programa certifikacije trebalo bi zajamčiti sigurno rukovanje opremom koja sadržava zapaljive ili otrovne plinove ili je pod visokim tlakom.
- (4) Poboljšanje kvalitete ugradnje, održavanja ili servisiranja opreme ključno je za optimizaciju i održavanje njezine energetske učinkovitosti, što je još jedan cilj obveza certifikacije.
- (5) Stoga je u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2024/573 potrebno ažurirati minimalne zahtjeve za certifikaciju fizičkih i pravnih osoba u pogledu opsega aktivnosti, obuhvaćene opreme te vještina i znanja koje treba obuhvatiti, te utvrditi pravila za postupke certifikacije i uvjete za uzajamno priznavanje certifikata.
- (6) Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/2067 ⁽²⁾ trebalo bi stoga staviti izvan snage.

⁽¹⁾ SL L, 2024/573, 20.2.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

⁽²⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2067 od 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalice topline te rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, kao i certifikacije poduzeća u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalice topline koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (SL L 301, 18.11.2015., str. 28., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2067/oj).

- (7) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora za fluorirane stakleničke plinove osnovanog na temelju članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) 2024/573,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju minimalni zahtjevi za certifikaciju fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju aktivnosti iz članka 2. te uvjeti za uzajamno priznavanje relevantnih certifikata koji se odnose na sljedeću opremu:

- (a) nepokretnu rashladnu opremu;
- (b) nepokretnu klimatizacijsku opremu i opremu dizalica topline;
- (c) nepokretne organske Rankineove cikluse;
- (d) rashladne jedinice kamiona hladnjača i prikolica hladnjača;
- (e) rashladne jedinice lakih teretnih vozila hladnjača, intermodalnih kontejnera hladnjača i željezničkih vagona hladnjača.

Članak 2.

Područje primjene

1. Ova se Uredba primjenjuje na fizičke osobe koje obavljaju:
 - (a) provjere propuštanja opreme navedene u članku 1. koja sadržava fluorirane stakleničke plinove navedene u Prilogu I. i odjeljku 1. Priloga II. Uredbi (EU) 2024/573;
 - (b) ugradnju opreme navedene u članku 1. koja sadržava fluorirane stakleničke plinove navedene u Prilogu I. i odjeljku 1. Priloga II. Uredbi (EU) 2024/573 ili zamjenske tvari amonijak (NH₃), ugljikov dioksid (CO₂) ili ugljikovodike;
 - (c) popravak, održavanje ili servisiranje, kao i stavljanje izvan uporabe opreme navedene u članku 1. koja sadržava fluorirane stakleničke plinove navedene u Prilogu I. i odjeljku 1. Priloga II. Uredbi (EU) 2024/573 ili zamjenske tvari amonijak (NH₃), ugljikov dioksid (CO₂) ili ugljikovodike;
 - (d) prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladnih krugova nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme, dizalica topline te rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača.
2. Ova se Uredba primjenjuje i na pravne osobe koje za treće strane obavljaju ugradnju, popravak, održavanje, servisiranje ili stavljanje izvan uporabe opreme navedene u članku 1. koja sadržava fluorirane stakleničke plinove navedene u Prilogu I. i odjeljku 1. Priloga II. Uredbi (EU) 2024/573 ili zamjenske tvari amonijak (NH₃), ugljikov dioksid (CO₂) ili ugljikovodike.
3. Ova se Uredba ne primjenjuje na aktivnosti proizvodnje koje se obavljaju na lokaciji proizvođača opreme iz članka 1.

Članak 3.

Certifikati za fizičke osobe

1. Fizičke osobe koje obavljaju aktivnosti iz članka 2. stavka 1. moraju posjedovati certifikat koji pripada jednoj od vrsta certifikata iz stavka 2. ovog članka. Države članice mogu dopustiti izdavanje zasebnih vrsta certifikata ili certifikata u kojima se kombinira bilo koja vrsta certifikata, navodeći aktivnosti koje su obuhvaćene takvim certifikatima.
2. Certifikati kojima se potvrđuje da nositelj ispunjava zahtjeve za obavljanje aktivnosti iz članka 2. stavka 1. su sljedeći:

- (a) certifikat A1 kojim se potvrđuje da nositelji mogu obavljati sve aktivnosti predviđene u članku 2. stavku 1. u odnosu na fluorirane stakleničke plinove i ugljikovodike;
- (b) certifikat A2 kojim se potvrđuje da nositelji mogu obavljati sve aktivnosti predviđene u članku 2. stavku 1. u odnosu na fluorirane stakleničke plinove i ugljikovodike, no ograničene na opremu čija je napunjenost manja od 3 kilograma ili, ako je riječ o hermetički zatvorenim sustavima koji su tako i označeni, manje od 6 kilograma;
- (c) certifikat B kojim se potvrđuje da nositelji mogu obavljati sve aktivnosti predviđene u članku 2. stavku 1. u odnosu na ugljikov dioksid (CO₂);
- (d) certifikat C kojim se potvrđuje da nositelji mogu obavljati sve aktivnosti predviđene u članku 2. stavku 1. u odnosu na amonijak (NH₃);
- (e) certifikat D kojim se potvrđuje da nositelji mogu obavljati aktivnost predviđenu u članku 2. stavku 1. točki (d) u odnosu na opremu koja sadržava manje od 3 kilograma fluoriranih stakleničkih plinova ili, ako je riječ o hermetički zatvorenim sustavima koji su tako i označeni, manje od 6 kilograma fluoriranih stakleničkih plinova;
- (f) certifikat E kojim se potvrđuje da nositelji mogu obavljati aktivnost predviđenu u članku 2. stavku 1. točki (a), pod uvjetom da takva aktivnost ne podrazumijeva otvaranje rashladnog kruga koji sadržava fluorirane stakleničke plinove navedene u Prilogu I. i odjeljku 1. Priloga II. Uredbi (EU) 2024/573.

3. Stavak 1. ne primjenjuje se na fizičke osobe koje obavljaju:

- (a) tvrdo lemljenje, lemljenje ili zavarivanje dijelova sustava ili opreme u kontekstu jedne od aktivnosti iz članka 2. stavka 1., koje za obavljanje tih aktivnosti posjeduju kvalifikacije propisane nacionalnim zakonodavstvom, pod uvjetom da ih nadzire osoba koja posjeduje certifikat o osposobljenosti za relevantnu aktivnost i koja je u potpunosti odgovorna za pravilno obavljanje aktivnosti;
- (b) prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz opreme obuhvaćene Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća ^(³) s manje od 3 kilograma i manje od 5 tona ekvivalenta CO₂ fluoriranih stakleničkih plinova u punjenju, koje se obavlja u objektima na koje se odnosi dozvola u skladu s člankom 9. stavcima 1. i 2. te direktive, pod uvjetom da su zaposlene u poduzeću koje posjeduje dozvolu te da su završile tečaj osposobljavanja za stjecanje minimalnih vještina i znanja koji odgovaraju certifikatu D kako je određeno u Prilogu I. ovoj Uredbi, što se dokazuje potvrdom o stručnoj osposobljenosti koju izdaje nositelj dozvole.

4. Fizičke osobe koje obavljaju jednu od aktivnosti iz članka 2. stavka 1. ne podliježu zahtjevu utvrđenom u stavku 1. ovog članka pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

- (a) upisane su na tečaj osposobljavanja u svrhu stjecanja certifikata koji se odnosi na relevantnu aktivnost; i
- (b) obavljaju aktivnost pod nadzorom osobe koja posjeduje certifikat o osposobljenosti za tu aktivnost i koja je u potpunosti odgovorna za pravilno obavljanje aktivnosti.

Odstupanje predviđeno prvim podstavkom primjenjuje se na razdoblja potrošena na obavljanje aktivnosti iz članka 2. stavka 1. koja ukupno traju najviše 24 mjeseca.

Članak 4.

Certifikacija fizičkih osoba

1. Certifikacijsko tijelo iz članka 7. izdaje certifikat iz članka 3. stavka 2. fizičkim osobama koje su položile teorijski i praktični ispit u organizaciji evaluacijskoga tijela iz članka 8. za predmetni certifikat koji se odnosi na minimalne vještine i znanja utvrđene u Prilogu I.

⁽³⁾ Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj>).

2. Certifikat sadržava najmanje sljedeće:
 - (a) naziv certifikacijskog tijela, puno ime nositelja certifikata, broj certifikata i datum isteka ako postoji;
 - (b) vrstu certifikata za fizičke osobe kako je navedeno u članku 3. stavku 2. i specifikaciju aktivnosti koje je nositelj te vrste certifikata ovlašten obavljati, kao i specifikaciju predmetne vrste opreme;
 - (c) datum izdavanja i potpis izdavatelja.
3. Države članice mogu dopustiti certifikacijskim tijelima da podnositelje zahtjeva izuzmu od obveze polaganja ispita iz stavka 1. ako su prethodno stekli kvalifikacije i znanje istovjetne onima navedenima u Prilogu I. ili da od podnositelja zahtjeva zahtijevaju samo polaganje dodatnog ispita ako su prethodno stečene kvalifikacije podnositelja zahtjeva djelomično obuhvaćene onima navedenima u Prilogu I.

Članak 5.

Certifikacija pravnih osoba

Pravne osobe iz članka 2. stavka 2. moraju posjedovati certifikat iz članka 6.

Članak 6.

Certifikati za pravne osobe

1. Certifikacijsko tijelo iz članka 7. pravnoj osobi izdaje certifikat za jednu ili više aktivnosti iz članka 2. stavka 2. pod uvjetom da ispunjava sljedeće zahtjeve:
 - (a) zapošljava fizičke osobe certificirane u skladu s člankom 3. za aktivnosti za koje je certifikacija propisana, u broju koji je dovoljan za očekivani opseg aktivnosti;
 - (b) može dokazati da su fizičkim osobama koje obavljaju aktivnosti za koje je propisana certifikacija dostupni potrebni alati i postupci.
2. Certifikat sadržava najmanje sljedeće:
 - (a) naziv certifikacijskog tijela, puno ime nositelja, broj certifikata i datum isteka ako postoji;
 - (b) aktivnosti koje nositelj certifikata ima pravo obavljati i specifikaciju najveće dopuštene količine punjenja predmetne opreme, izražene u kilogramima, prema potrebi;
 - (c) datum izdavanja i potpis izdavatelja.

Članak 7.

Certifikacijsko tijelo

1. Države članice propisuju u nacionalnom pravu ili određuju tijelo ili tijela nadležna za određivanje certifikacijskog tijela ovlaštenog za izdavanje certifikata fizičkim ili pravnim osobama uključenima u jednu ili više aktivnosti iz članka 2. ove Uredbe.

Certifikacijsko tijelo neovisno je i nepristrano u izvršavanju svojih aktivnosti.

2. Certifikacijsko tijelo utvrđuje i primjenjuje postupke za izdavanje, suspendiranje i opoziv certifikata.
3. Certifikacijsko tijelo vodi evidenciju na temelju koje se može provjeriti status certificirane fizičke ili pravne osobe. Evidencijom se dokazuje da je postupak certifikacije stvarno proveden. Evidencija se čuva najmanje pet godina.

Članak 8.

Evalucijsko tijelo

1. Evalucijsko tijelo određeno u svakoj državi članici organizira ispite za fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. Certifikacijsko tijelo iz članka 7. može ispunjavati uvjete da bude i evalucijsko tijelo. Evalucijsko tijelo neovisno je i nepristrano u izvršavanju svojih aktivnosti.
2. Ispitivanja se planiraju i strukturiraju na način kojim se osigurava da su obuhvaćene minimalne vještine i znanja utvrđeni u Prilogu I. Evalucijsko tijelo osigurava mjesto za ispite kojim se jamči sigurnost podnositelja zahtjeva pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rashladna sredstva koja su toksična ili zapaljiva ili su pod visokim tlakom.
3. Evalucijsko tijelo donosi postupke izvješćivanja i vodi evidenciju radi dokumentiranja pojedinačnih i sveukupnih rezultata evaluacije.
4. Evalucijsko tijelo osigurava da ispitivači koji provode pojedinačna ispitivanja posjeduju potrebno znanje o relevantnim ispitnim metodama i ispitnim dokumentima kao i primjerenu stručnost u području koje se ispituje. Ono ujedno osigurava da su pri praktičnim ispitivanjima dostupni potrebna oprema, alati i materijali.

Članak 9.

Uvjeti za uzajamno priznavanje

1. Uzajamno priznavanje certifikata među državama članicama primjenjuje se samo na certifikate izdane u skladu s člankom 4. za fizičke osobe i člankom 6. za pravne osobe, za aktivnosti navedene u tim certifikatima.
2. Države članice nositeljima certifikata koje je izdala druga država članica ne nameću nikakve evaluacije ili druge vrste postupaka ocjenjivanja ili nerazmjerne administrativne zahtjeve u svrhu priznavanja tih certifikata ili omogućavanja pristupa zapošljavanju nositeljima tih certifikata za aktivnosti koje su u njima navedene.
3. Države članice mogu zahtijevati od nositelja certifikata izdanih u drugoj državi članici da osiguraju prijevod certifikata na drugi službeni jezik Unije.

Članak 10.

Postojeći certifikati, tečajevi za obnovu znanja ili postupci evaluacije

Države članice osiguravaju da tečajevi osposobljavanja za obnovu znanja ili postupci evaluacije propisani člankom 10. stavkom 9. Uredbe (EU) 2024/573 pružaju dokaz o praktičnim vještinama i teorijskom znanju certificiranih fizičkih osoba kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi. U tu svrhu, države članice osiguravaju da:

- (a) nositelji certifikata I. i II. kategorije na temelju članka 3. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2067 smiju nastaviti upotrebljavati te certifikate samo ako svoje znanje i vještine dopune do razine znanja i vještina potrebnih za certifikat A1 odnosno certifikat A2, kako je navedeno u članku 3. stavku 2. točkama (a) i (b) ove Uredbe i u njezinu Prilogu I.;
- (b) nositelji certifikata III. kategorije na temelju članka 3. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2067 smiju nastaviti upotrebljavati te certifikate samo ako svoje znanje i vještine dopune do razine znanja i vještina potrebnih za certifikat D, kako je navedeno u članku 3. stavku 2. točki (e) ove Uredbe i u njezinu Prilogu I.;
- (c) nositelji certifikata IV. kategorije na temelju članka 3. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2067 smiju nastaviti upotrebljavati te certifikate samo ako svoje znanje i vještine dopune do razine znanja i vještina potrebnih za certifikat E, kako je navedeno u članku 3. stavku 2. točki (f) ove Uredbe i u njezinu Prilogu I.

Članak 11.

Provedbena uredba (EU) 2015/2067 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenju izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. rujna 2024.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Minimalni zahtjevi u pogledu vještina i znanja koje evaluacijska tijela trebaju obuhvatiti

- (1) Ispit za svaki od certifikata iz članka 3. stavka 2. sastoji se od sljedećeg:
- (a) teorijskog testa s jednim ili više pitanja kojima se ispituje ta vještina ili znanje, označenog slovom „T” u stupcima kategorije. Kad je riječ o certifikatima A1 i A2, najmanje jedno pitanje odnosi se na posebne karakteristike CO₂ i amonijaka, a najmanje jedno pitanje odnosi se na energetske učinkovitost opreme. Kad je riječ o certifikatima B i C, barem jedno pitanje odnosi se na posebne karakteristike ugljikovodika;
- (b) praktičnog testa u kojem kandidat obavlja određeni zadatak upotrebom odgovarajućih materijala, alata i opreme, označenog slovom „P” u stupcima kategorije.
- (2) Ispit obuhvaća svaku od skupina vještina i znanja definiranih pod brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 10. i 11. u tablici u nastavku. Uz to, za certifikate A1 i A2 obuhvaća skupinu vještina i znanja navedenu pod brojem 12. te tablice, za certifikat B skupinu vještina i znanja navedenu pod brojem 13. te tablice, a za certifikat C skupinu vještina i znanja navedenu pod brojem 14. te tablice.
- (3) Ispit obuhvaća barem jednu od skupina vještina i znanja navedenih pod brojevima 6., 7., 8. ili 9. u tablici u nastavku. Prije ispita kandidat ne zna koja će se od te četiri komponente ispitivati.
- (4) Države članice dužne su pobrinuti se da su njihovi programi certifikacije i osposobljavanja u skladu s primjenjivim standardima.

VJEŠTINE I ZNANJA		Certifikat					
		A1	A2	B	C	D	E
1.	Zakonodavstvo i osnove termodinamike						
1.00	Osnovno razumijevanje primjenjivog zakonodavstva EU-a i nacionalnog zakonodavstva, posebno zakonodavstva o fluoriranim stakleničkim plinovima, otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i ekološkom dizajnu	T	T	T	T	T	T
1.01	Poznavanje osnovnih jedinica prema normi ISO za temperaturu, tlak, masu, gustoću i energiju	T	T	T	T	T	T
1.02	Razumijevanje osnova teorije rashladnih sustava: osnove termodinamike (ključni izrazi, parametri i procesi kao što su: pregrijavanje, visokotlačna strana rashladnog sustava, toplotina oslobođena kompresijom, entalpija, rashladni učinak, niskotlačna strana rashladnog sustava, pothlađenje), svojstva i termodinamičke pretvorbe rashladnih sredstava uključujući utvrđivanje zeotropnih mješavina i stanja fluida	T	T	T	T	T	—

1.03	Primjena relevantnih tablica i dijagrama i njihovo tumačenje u kontekstu provjere neizravnog propuštanja (uključujući provjeru dobrog rada sustava): dijagram log (p),h, tablice zasićenosti rashladnog sredstva, dijagram jednog kompresijskog rashladnog ciklusa	T	T	T	T	—	T
1.04	Opis funkcije glavnih komponenti sustava (kompresor, isparivač, kondenzator, termostatski ekspanzijski ventili) i termodinamičkih pretvorbi rashladnog sredstva	T	T	T	T	T	—
1.05	Poznavanje osnova rada sljedećih komponenti koje se upotrebljavaju u rashladnom sustavu i njihove uloge i važnosti za sprečavanje propuštanja rashladnog sredstva: (a) ventili (kuglični ventili, membranski ventili, zaporni ventili, rasteretni ventili), (b) uređaji za kontrolu temperature i tlaka, (c) pokazna stakla i pokazivači vlage, (d) uređaji za kontrolu odleđivanja, (e) zaštite sustava, (f) mjerni uređaji, npr. cijevni termometar, (g) sustavi regulacije ulja, (h) posude, (i) odvajajući tekućina i ulja, uzimajući u obzir posebnosti rukovanja visoko zapaljivim ili toksičnim rashladnim sredstvima (ugljkovodici ili NH ₃) i rashladnim sredstvima pod visokim tlakom (CO ₂)	T	T	T	T	—	—
1.06	Poznavanje specifičnog ponašanja, fizičkih parametara, otopina, sustava, odstupanja svih zamjenskih rashladnih sredstava u rashladnom ciklusu i komponenti za njihovu upotrebu	T	T	T	T	T	T
1.07	Poznavanje karakteristika ugljikovodika, CO ₂ i NH ₃ te drugih nefluoriranih rashladnih sredstava u odnosu na rashladna sredstva s fluoriranim stakleničkim plinovima	T	T	T	T	T	T
1.08	Poznavanje zapaljivosti, širenja plamena, ograničenja veličine punjenja, najvećeg broja prisutnih osoba za HFC-ove, HFO-ove, HCFO-ove i ugljikovodike	T	T	T	T	T	T
1.09	Poznavanje tlaka CO ₂ , transkritičnih i podkritičnih procesa, log (p),h dijagrama, tablica zasićenja CO ₂ , agregatnog stanja CO ₂ (formiranje suhog leda)	—	—	T	—	—	—
1.10	Poznavanje toksičnosti NH ₃ , razlika između sustava sa suhom ekspanzijom i plavljenih sustava, negativnog tlaka u sustavima za duboko zamrzavanje	—	—	—	T	—	—
2.	Učinak rashladnog sredstva na okoliš i mjerodavni propisi o okolišu						
2.01	Osnovno poznavanje politike EU-a i međunarodne politike u području klimatskih promjena, uključujući Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski sloj	T	T	T	T	T	T

2.02	Osnovno znanje o pojmu potencijala globalnog zatopljenja, upotrebi fluoriranih stakleničkih plinova i drugih tvari kao rashladnih sredstava, utjecaju emisija fluoriranih stakleničkih plinova na klimu (red veličine njihova potencijala globalnog zatopljenja) i odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2024/573 i odgovarajućim provedbenim aktima te osnovno znanje o mogućim prijetnjama okolišu, među ostalim od proizvoda raspadanja određenih fluoriranih tvari kao što su HFC-ovi, HFO-ovi i HCFO-ovi.	T	T	T	T	T	T
3.	Provjere prije aktiviranja opreme, nakon dužeg razdoblja neupotrebe, nakon održavanja ili popravka ili tijekom rada						
3.01	Provođenje tlačne probe radi provjere čvrstoće sustava	P	P	P	P	—	—
3.02	Provođenje tlačne probe radi provjere nepropusnosti sustava	P	P	P	P	—	—
3.03	Upotreba vakuumske crpke	P	P	P	P	P	—
3.04	Pražnjenje sustava radi odstranjivanja zraka i vlage u skladu s uobičajenom praksom	P	P	P	P	—	—
3.05	Upisivanje podataka u evidenciju koja se vodi za opremu i sastavljanje izvješća o jednom ili više testova i provjera provedenih tijekom ispitivanja	T	T	T	T	—	—
4.	Provjere propuštanja						
4.01	Poznavanje potencijalnih točaka na rashladnoj i klimatizacijskoj opremi i dizalicama topline na kojima može doći do propuštanja	T	T	T	T	—	T
4.02	Provjera podataka upisanih u evidenciju koja se vodi za opremu prije provjere propuštanja i određivanje relevantnih informacija o eventualnim problemima koji se ponavljaju ili problematičnim područjima na koje treba obratiti posebnu pozornost	T	T	T	T	—	T
4.03	Provođenje vizualnog i ručnog pregleda cijelog sustava u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1516/2007 (1)	P	P	P	P	—	P
4.04	Provođenje provjere nepropusnosti sustava primjenom neizravne metode u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1516/2007 i priručnikom s uputama za sustav	P	P	P	P	—	P
4.05	Upotreba prijenosnih mjernih uređaja kao što su manometri, termometri i multimetri za mjerenje napona, jakosti struje i otpora u kontekstu neizravnih metoda za provjeru nepropusnosti i tumačenje izmjerenih parametara	P	P	P	P	—	P
4.06	Provođenje provjere propuštanja sustava primjenom jedne od izravnih metoda iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1516/2007	P	P	—	—	—	—

4.07	Provođenje provjere propuštanja sustava primjenom jedne od izravnih metoda koje ne podrazumijevaju prekid rashladnog kruga, a spominju se u Uredbi Komisije (EZ) br. 1516/2007	P	P	P	P	—	P
4.08	Upotreba odgovarajućega elektroničkog uređaja za otkrivanje propuštanja	P	P	P	P	—	P
4.09	Upisivanje podataka u evidenciju koja se vodi za opremu	T	T	T	T	—	T
5.	Rukovanje sustavom i rashladnim sredstvom tijekom ugradnje, održavanja, servisa ili prikupljanja na način koji nije štetan za okoliš						
5.01	Spajanje i odvajanje uređaja i cijevi s minimalnim emisijama	P	P	P	P	P	—
5.02	Pražnjenje i punjenje spremnika rashladnim sredstvom u tekućem i u plinovitom stanju	P	P	P	P	P	—
5.03	Upotreba kompleta za prikupljanje rashladnog sredstva te spajanje i odvajanje kompleta za prikupljanje s minimalnim emisijama	P	P	—	P	P	—
5.04	Ispuštanje ulja onečišćenog rashladnim sredstvom iz sustava	P	P	—	—	P	—
5.05	Utvrđivanje agregatnog stanja (tekućina, para) i toplinskog stanja (pothlađen, zasićen ili pregrijan) rashladnog sredstva prije punjenja kako bi se osigurali pravilna metoda i volumen punjenja. Punjenje sustava rashladnim sredstvom (u tekućoj i u plinovitoj fazi) bez rasipanja rashladnog sredstva	P	P	P	P	P	—
5.06	Pravilan odabir vage i njezina upotreba za vaganje rashladnog sredstva	P	P	P	P	P	—
5.07	Upisivanje svih relevantnih informacija o prikupljenom ili dodanom rashladnom sredstvu u evidenciju koja se vodi za opremu	T	T	T	T	T	—
5.08	Poznavanje zahtjeva i postupaka za rukovanje fluoriranim rashladnim sredstvima i uljima te za njihovu ponovnu upotrebu, oporabu, skladištenje i prijevoz, uključujući kada su onečišćeni	T	T			T	—
5.09	Poznavanje zahtjeva i postupaka za rukovanje, punjenje, prikupljanje, skladištenje i prijevoz ugljikovodika i ulja, uključujući kada su onečišćeni, te ugradnju opreme i sustava koji se oslanjaju na ugljikovodike	T	T	—	—	T	—
5.10	Poznavanje zahtjeva i postupaka za rukovanje, punjenje, skladištenje i prijevoz R744 (CO ₂) i ulja, uključujući kada su onečišćeni, te ugradnju opreme i sustava koji se oslanjaju na R744	—	—	T	—	—	—

5.11	Poznavanje zahtjeva i postupaka za rukovanje, punjenje, prikupljanje, skladištenje i prijevoz R717 (NH ₃) i ulja, uključujući kada su onečišćeni, te ugradnju opreme i sustava koji se oslanjaju na R717 Poznavanje učinaka ispuštanja R717 tijekom ugradnje ili održavanja zbog propuštanja ili nesreća te o tome kako ublažiti te učinke (npr. upotrebom ispirača plina) uz pravilno planiranje	—	—	—	T	—	—
6.	Komponenta: ugradnja, puštanje u rad i održavanje recipročnih, vijčanih i spiralnih („scroll”) kompresora, jednostupanjskih i dvostupanjskih						
6.01	Objašnjavanje osnova funkcioniranja kompresora (uključujući regulaciju kapaciteta i sustav podmazivanja) i povezanih rizika propuštanja ili oslobađanja rashladnog sredstva	T	T	T	T	—	—
6.02	Pravilna ugradnja kompresora, uključujući opremu za regulaciju i sigurnosnu opremu, tako da nakon puštanja sustava u rad ne dođe do propuštanja ni značajnijeg oslobađanja plina	P	P	P	P	—	—
6.03	Podešavanje sigurnosnih sklopki i sklopki za regulaciju	P	P	P	P	—	—
6.04	Podešavanje usisnih i rasteretnih ventila	P	—	—	P	—	—
6.05	Provjera sustava povrata ulja	P	P	P	P	—	—
6.06	Pokretanje i zaustavljanje kompresora i provjera dobrog radnog stanja kompresora, uključujući obavljanje mjerenja tijekom rada kompresora	P	P	P	P	—	—
6.07	Sastavljanje izvješća o stanju kompresora kojim se utvrđuju eventualni problemi u radu kompresora koji bi mogli oštetiti sustav i konačno dovesti do propuštanja ili oslobađanja rashladnog sredstva ako se nedostaci ne uklone	T	T	T	T	—	—
6.08	Poznavanje mjera za poboljšanje ili održavanje energetske učinkovitosti opreme tijekom ugradnje ili održavanja kompresora	T	T	T	T	—	—
7.	Komponenta: ugradnja, puštanje u rad i održavanje zrakom ili vodom hlađenih kondenzatora						
7.01	Objašnjavanje osnova funkcioniranja kondenzatora i povezanih rizika propuštanja	T	T	T	T	—	—
7.02	Podešavanje regulatora tlaka pražnjenja kondenzatora	P	P	P	P	—	—
7.03	Pravilna ugradnja kondenzatora / vanjske jedinice, uključujući opremu za regulaciju i sigurnosnu opremu, tako da nakon puštanja sustava u rad ne dođe do propuštanja ni većeg oslobađanja	P	P	P	P	—	—
7.04	Podešavanje sigurnosnih sklopki i sklopki za regulaciju	P	P	P	P	—	—
7.05	Provjera vodova za pražnjenje i cjevovoda tekućina	P	P	P	P	—	—

7.06	Pročišćavanje nekondenzirajućih plinova izvan kondenzatora pomoću uređaja za pročišćavanje rashladnog medija	P	P	P	P	—	—
7.07	Pokretanje i zaustavljanje kondenzatora i provjera dobrog radnog stanja kondenzatora, uključujući obavljanje mjerenja tijekom rada	P	P	P	P	—	—
7.08	Provjera površine kondenzatora	P	P	P	P	—	—
7.09	Sastavljanje izvješća o stanju kondenzatora kojim se utvrđuju eventualni problemi u radu koji bi mogli oštetiti sustav i konačno dovesti do propuštanja ili oslobađanja rashladnog sredstva ako se nedostaci ne uklone	T	T	T	T	—	—
7.10	Poznavanje mjera za poboljšanje ili održavanje energetske učinkovitosti opreme tijekom ugradnje ili održavanja kondenzatora	T	T	T	T	—	—
8.	Komponenta: ugradnja, puštanje u rad i održavanje zrakom ili tekućinom hlađenih isparivača						
8.01	Objašnjavanje osnova funkcioniranja isparivača (uključujući sustav za odleđivanje) i povezanih rizika propuštanja	T	T	T	T	—	—
8.02	Podešavanje regulatora tlaka isparavanja na isparivaču	P	P	P	P	—	—
8.03	Ugradnja isparivača, uključujući opremu za regulaciju i sigurnosnu opremu tako da kod puštanja sustava u rad ne dođe do propuštanja ni većeg oslobađanja	P	P	P	P	—	—
8.04	Podešavanje sigurnosnih sklopki i sklopki za regulaciju	P	P	P	P	—	—
8.05	Provjera pravilnog položaja cjevovoda tekućine i usisnih plinovoda	P	P	P	P	—	—
8.06	Provjera cjevovoda vrućeg plina za odleđivanje	P	P	P	P	—	—
8.07	Podešavanje ventila za regulaciju tlaka isparavanja	P	P	P	P	—	—
8.08	Pokretanje i zaustavljanje isparivača i provjera dobrog radnog stanja isparivača, uključujući obavljanje mjerenja tijekom rada	P	P	P	P	—	—
8.09	Provjera površine isparivača	P	P	P	P	—	—
8.10	Sastavljanje izvješća o stanju isparivača kojim se utvrđuju eventualni problemi u radu koji bi mogli oštetiti sustav i konačno dovesti do propuštanja ili oslobađanja rashladnog sredstva ako se nedostaci ne uklone	T	T	T	T	—	—

8.11	Poznavanje mjera za poboljšanje ili održavanje energetske učinkovitosti opreme tijekom ugradnje ili održavanja isparivača	T	T	T	T	—	—
9.	Komponenta: ugradnja, puštanje u rad i servisiranje termoekspanzijskih ventila (TEV) i drugih komponenata						
9.01	Objašnjavanje osnova funkcioniranja različitih vrsta regulatora ekspanzije (termostatskih ekspanzijskih ventila, kapilarnih cijevi) i povezanih rizika propuštanja	T	T	T	T	—	—
9.02	Pravilna ugradnja ventila	P	P	P	P	—	—
9.03	Podešavanje mehaničkih/elektroničkih ekspanzijskih ventila	P	P	P	P	—	—
9.04	Podešavanje mehaničkih i elektroničkih termostata	P	P	P	P	—	—
9.05	Podešavanje presostata	P	P	P	P	—	—
9.06	Podešavanje mehaničkih i elektroničkih ograničivača tlaka	P	P	P	P	—	—
9.07	Provjera rada odvajača ulja	P	P	P	P	—	—
9.08	Provjera stanja sušila s filtrom	P	P	P	P	—	—
9.09	Sastavljanje izvješća o stanju tih komponenti kojim se utvrđuju eventualni problemi u radu koji bi mogli oštetiti sustav i konačno dovesti do propuštanja ili oslobađanja rashladnog sredstva ako se nedostaci ne uklone	T	T	T	T	—	—
9.10	Poznavanje mjera za poboljšanje ili održavanje energetske učinkovitosti opreme tijekom ugradnje ili održavanja TEV-a i drugih komponenti	T	T	T	T	—	—
10.	Cjevovodi: montaža nepropusnog sustava cjevovoda u rashladnom postrojenju						
10.01	Zavarivanje, tvrdo lemljenje i/ili lemljenje nepropusnih spojeva na metalnim cijevima koje se rabe u rashladnim i klimatizacijskim sustavima ili sustavima dizalica topline	P	P	P	P	—	—
10.02	Izrada/provjera nosača cijevi i komponenti	P	P	P	P	—	—

11.	Podaci o odgovarajućim tehnologijama za zamjenu ili smanjenje upotrebe fluoriranih stakleničkih plinova i sigurno rukovanje njima						
11.01	Poznavanje odgovarajućih tehnologija za zamjenu ili smanjenje upotrebe fluoriranih stakleničkih plinova i sigurno rukovanje njima	T	T	T	T	T	T
11.02	Poznavanje odgovarajućih modela sustava za smanjenje veličine punjenja s fluoriranim stakleničkim plinovima i povećanje energetske učinkovitosti	T	T	—	—	—	—
11.03	Poznavanje odgovarajućih sigurnosnih propisa i normi za upotrebu, skladištenje i prijevoz zapaljivih ili otrovnih rashladnih sredstava ili rashladnih sredstava kojima je potreban veći radni tlak Razumijevanje uvjeta specifičnih za pojedinačnu lokaciju pod kojima je zbog sigurnosnih zahtjeva dopuštena uporaba opreme koja ne ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu IV. Uredbi (EU) 2024/573	T	T	T	T	—	—
11.04	Razumijevanje prednosti i nedostataka, osobito u pogledu energetske učinkovitosti, zamjenskih rashladnih sredstava s obzirom na planiranu primjenu i klimatske uvjete u različitim regijama	T	T	T	T	—	—
11.05	Poznavanje razlika u sastavnim dijelovima i projektiranju sustava za opremu i sustave koji se oslanjaju na ugljikovodike	T	T	—	—	T	—
11.06	Poznavanje razlika u komponentama i projektiranju sustava za opremu i sustave koji se oslanjaju na R744 (CO ₂), kao što su zahtjevi za materijale cjevovoda, funkcija potpornih sustava, kontrolni ventili srednjeg i visokog tlaka, optimizacija sustava i procesa rashladnih sustava s R744 (CO ₂) radi povećanja učinkovitosti sustava kao što su paralelni kompresori, tehnologija ejektora (tekući i plinski ejektor) i sustavi s djelomičnim plavljenjem, poznavanje sigurnosnih koncepata za ograničavanje zaustavnog tlaka i korištenje stagnacijskih rashladnih sustava	—	—	T	—	—	—
11.07	Poznavanje razlika u komponentama i projektiranju sustava za opremu i sustave koji se oslanjaju na R717 (NH ₃), kao što su projektiranje kompresora, kompresori sa zasebnim motorima, regulacija kapaciteta stapnih i vijčanih kompresora, kompresijski krugovi, jednostupanjska i dvostupanjska kompresija, evaporativni kondenzatori, rad separatora i kontrola razine, sklopke s plovkom, termosifon, razlike u upravljanju uljem (upotreba ulja koja se ne miješaju), regulacija ulja, poznavanje osnova izravnih sustava (s izravnom ekspanzijom (DX), plavljeni, recirkulacijski i LCA) i neizravnih sustava	—	—	—	T	—	—

12.	Ugradnja i dobra praksa servisiranja opreme i sustava koji se oslanjaju na ugljikovodike						
12.01	Poznavanje zahtjeva za označivanje i posebnih zahtjeva za zapaljiva rashladna sredstva u opremi, sustavima i spremnicima rashladnih sredstava te posebnih zahtjeva za priključke za boce	T	T	—	—	—	—
12.02	Poznavanje sigurnosnih zahtjeva za servisne alate i opremu kao što su otkrivanje plina, otkrivanje propuštanja, ventilacija, osobna zaštitna oprema, vakuumske crpke, jedinice za prikupljanje; zahtjevi za zbrinjavanje oporabljenih plinova.	T	T	—	—	—	—
12.03	Izračun punjenja zapaljivog rashladnog sredstva u sustavu u skladu s primjenjivim sigurnosnim normama.	P	P	—	—	—	—
12.04	Provedba analize rizika prije početka rada i uklanjanje opasnosti ili, ako uklanjanje nije moguće, utvrđivanje izvora opasnosti.	P	P	—	—	—	—
12.05	Priprema radnog prostora i odabir odgovarajućih alata, opreme i zaštitne opreme za rad na sustavima koji se oslanjaju na zapaljiva rashladna sredstva	P	P	—	—	—	—
12.06	Sigurno prikupljanje zapaljivih rashladnih sredstava iz sustava i punjenje sustava dušikom	P	P	—	—	—	—
12.07	Otvaranje sustava, uklanjanje i zamjena sastavnog dijela, zatvaranje sustava	P	P	—	—	—	—
12.08	Provođenje tlačne probe radi provjere nepropusnosti sustava	P	P	—	—	—	—
12.09	Provođenje ispitivanja vakuumom radi uklanjanja vlage i provjere nepropusnosti sustava	P	P	—	—	—	—
12.10	Punjenje sustava odgovarajućim volumenom ugljikovodika kao rashladnog sredstva	P	P	—	—	—	—
12.11	Provedba provjere propuštanja na sustavu izravnom metodom	P	P	—	—	—	—
12.12	Sastavljanje izvješća o obavljenom servisiranju/održavanju	P	P	—	—	—	—
12.13	Provjera jesu li na lokaciji sustava uspostavljene zdravstvene i sigurnosne mjere u skladu s primjenjivim pravilima (npr. znakovi, izlazi za slučaj nužde, senzori za plin, alarmi za plin itd.)	T	T	—	—	—	—
12.14	Poznavanje mjera za poboljšanje ili održavanje energetske učinkovitosti opreme tijekom ugradnje ili održavanja opreme sa zapaljivim rashladnim sredstvima	T	T	—	—	—	—

13.	Ugradnja i dobra praksa servisiranja opreme i sustava koji se oslanjaju na R744 (CO ₂)						
13.01	Poznavanje zahtjeva za označivanje R744 u sustavima i tlačnim posudama	—	—	T	—	—	—
13.02	Čitanje i razumijevanje dijagrama cjevovoda i instrumenata rashladnih sustava s R744	—	—	T	—	—	—
13.03	Poznavanje posebnih zahtjeva za spremnike rashladnog sredstva i dvostruke ventile te za ekstrakciju plina	—	—	T	—	—	—
13.04	Poznavanje sigurnosnih zahtjeva za servisne alate i opremu kao što su otkrivanje plina, otkrivanje propuštanja, osobna zaštitna oprema	—	—	T	—	—	—
13.05	Izračun punjenja R744 u sustavu u skladu s primjenjivim sigurnosnim normama	—	—	T	—	—	—
13.06	Provedba analize rizika prije početka rada i uklanjanje opasnosti ili, ako uklanjanje nije moguće, utvrđivanje izvora opasnosti.	—	—	P	—	—	—
13.07	Priprema radnog prostora i odabir odgovarajućih alata, opreme i zaštitne opreme za rad na sustavima koji se oslanjaju na R744	—	—	P	—	—	—
13.08	Provođenje ispitivanja tlaka radi provjere otpornosti na pritisak i nepropusnosti sustava	—	—	P	—	—	—
13.09	Provođenje ispitivanja vakuumom radi uklanjanja vlage i provjere nepropusnosti sustava	—	—	P	—	—	—
13.10	Sigurno uklanjanje rashladnog sredstva R744 iz sustava	—	—	P	—	—	—
13.11	Punjenje sustava odgovarajućim volumenom R744 u plinovitom stanju	—	—	P	—	—	—
13.12	Provedba provjere propuštanja na sustavu izravnom metodom	—	—	P	—	—	—
13.13	Sastavljanje izvješća o obavljenom servisiranju/održavanju	—	—	P	—	—	—
13.14	Provjera jesu li na lokaciji sustava uspostavljene zdravstvene i sigurnosne mjere u skladu s primjenjivim pravilima (na primjer znakovi, izlazi za slučaj nužde, senzori za plin, alarmi za plin itd.)	—	—	P	—	—	—
13.15	Poznavanje značenja visokog tlaka na trojnoj točki i stvaranja suhog leda	—	—	T	—	—	—
13.16	Poznavanje sigurnosnih zahtjeva za rad sustava s rashladnim sredstvom R744	—	—	T	—	—	—
13.17	Poznavanje mjera za poboljšanje ili održavanje energetske učinkovitosti opreme tijekom ugradnje ili održavanja opreme s rashladnim sredstvima pod visokim tlakom	—	—	T	—	—	—

14.	Ugradnja i dobra praksa servisiranja opreme i sustava koji se oslanjaju na R717 (NH₃)						
14.01	Čitanje i razumijevanje dijagrama cjevovoda i instrumenata rashladnih sustava s R717 (NH ₃)	—	—	—	T	—	—
14.02	Poznavanje posebnih zahtjeva za spremnike rashladnog sredstva i za ekstrakciju plina	—	—	—	T	—	—
14.03	Poznavanje zahtjeva za označivanje toksičnih rashladnih sredstava u sustavima i tlačnim posudama	—	—	—	T	—	—
14.04	Poznavanje sigurnosnih zahtjeva za servisne alate i opremu (postaje za prikupljanje, vakuumske crpke, elektronički detektori propuštanja), uključujući otkrivanje plina, otkrivanje propuštanja te osobnu zaštitnu opremu, posebno plinske maske	—	—	—	T	—	—
14.05	Poznavanje pravila sigurnog rada, uključujući protupožarne mjere i mjere za sprečavanje eksplozija i ozljeda zbog toksičnosti	—	—	—	T	—	—
14.06	Poznavanje materijala kompatibilnih s R717 (NH ₃)	—	—	—	T	—	—
14.07	Priprema radnog prostora i odabir odgovarajućih alata, opreme i zaštitne opreme za rad na sustavima koji se oslanjaju na R717 (NH ₃)	—	—	—	P	—	—
14.08	Provedba analize rizika prije početka rada i uklanjanje opasnosti ili, ako uklanjanje nije moguće, utvrđivanje izvora opasnosti.	—	—	—	P	—	—
14.09	Osnovno znanje o pravilnoj gradnji i ugradnji ili servisnim aktivnostima sustava	—	—	—	P	—	—
14.10	Provođenje tlačne probe radi provjere nepropusnosti sustava	—	—	—	P	—	—
14.11	Provođenje ispitivanja vakuumom radi uklanjanja vlage i provjere nepropusnosti sustava	—	—	—	P	—	—
14.12	Punjenje sustava predviđenom količinom punjenja toksičnog rashladnog sredstva	—	—	—	P	—	—
14.13	Provođenje provjere propuštanja sustava primjenom jedne od izravnih metoda	—	—	—	P	—	—
14.14	Sigurno prikupljanje toksičnih rashladnih sredstava iz sustava i punjenje sustava dušikom	—	—	—	P	—	—
14.15	Sastavljanje izvješća o obavljenom servisiranju/održavanju	—	—	—	P	—	—
14.16	Vizualni pregled nepropusnosti sastavnih dijelova sustava kao što su sigurnosni ventili i njihov predviđeni interval pregleda	—	—	—	P	—	—
14.17	Provjera jesu li na lokaciji sustava uspostavljene zdravstvene i sigurnosne mjere u skladu s primjenjivim pravilima (na primjer znakovi, izlazi za slučaj nužde, senzori za plin, alarmi za plin itd.)	—	—	—	P	—	—

14.18	Izračun dopuštenog punjenja toksičnog rashladnog sredstva u sustavu u skladu s primjenjivim sigurnosnim normama	—	—	—	T	—	—
14.19	Poznavanje mjera za poboljšanje ili održavanje energetske učinkovitosti opreme tijekom ugradnje ili održavanja opreme s toksičnim rashladnim sredstvima	—	—	—	T	—	—

(¹) Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 335, 20.12.2007., str. 10., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1516/oj>).

PRILOG II.

Korelacijska tablica

Provedbena uredba (EU) 2015/2067	Ova Uredba
Članak 1.	Članak 1.
Članak 2.	Članak 2.
Članak 3.	Članak 3.
Članak 4.	Članak 4.
Članak 5.	Članak 5.
Članak 6.	Članak 6.
Članak 7.	Članak 7.
Članak 8.	Članak 8.
Članak 9.	—
Članak 10.	Članak 9.
—	Članak 10.
Članak 11.	Članak 11.
Članak 12.	Članak 12.
Prilog I.	Prilog I.
Prilog II.	Prilog II.