

Az EK-Törökország Társulási Tanács 1/95 határozata (1995. december 22.) a vámunió végrehajtásának záró fázisáról

Az EK-Törökország Társulási Tanács 2/97 határozata (1997. június 4.) a kereskedelem technikai akadályainak felszámolásával kapcsolatos közösségi eszközök listájának létrehozásáról és a Törökország általi végrehajtásokat biztosító feltételekről és szabályokról

Az I. melléklet 4. cikkének a) pontja

A II. melléklet V. szakaszának 2. pontja

Gáztípusok és a megfelelő hálózati nyomások az 1990. június 29-i 90/396/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően

(2005/C 11/02)

(Ez a közlemény a Törökországtól a Bizottság szolgálataihoz érkezett információk alapján)

#### Törökország

Ország	Gázcsalád	Wobbe-index (bruttó)		Hálózati nyomás mbar-ban <sup>(4)</sup>		
		MJ/m <sup>3</sup> vagy kWh/m <sup>3</sup> (0 °C)	MJ/m <sup>3</sup> vagy kWh/m <sup>3</sup> (15 °C)	min.	névl.	max.
TÖRÖK-ORSZÁG	MÁSODIK H csoport		45,7–54,7 MJ/m <sup>3</sup>	17 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	25 <sup>(1)</sup>
	HARMADIK P csoport		72,9–76,8 MJ/m <sup>3</sup> <sup>(2)</sup>	25	37	45
	B/P csoport		72,9–87,3 MJ/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>	25	28–30	35

<sup>(1)</sup> Az alacsony nyomású elosztóhálózatban általában alkalmazott nyomásszint. Alkalmazásra kerülhet más, magasabb nyomás is, a legáltalánosabb a 300 mbar.

<sup>(2)</sup> Kereskedelmi propán.

<sup>(3)</sup> Kereskedelmi propán-bután keverék.

<sup>(4)</sup> A gázüzemű berendezés bemenőnyomása.