

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2011

che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi*[notificata con il numero C(2011) 2417]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/232/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/367/CE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/367/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

Articolo 2

considerando quanto segue:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) È opportuno modificare la decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi ⁽²⁾ per tener conto dei progressi tecnici nello sviluppo dei metodi di prova pertinenti e per includere le barriere tagliafiamma interne.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26.

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2000/367/CE è così modificato:

- 1) al punto 3 «Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione», la tabella relativa alla classificazione dei «Soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco» è sostituita dalla seguente tabella:

«Si applica a	soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco
Norma(e)	EN 13501-2; prEN 13381-1
Classificazione: stessa classificazione degli elementi portanti muniti di protezione	
Annotazioni	Alla classificazione viene aggiunto il simbolo “sn” se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per l'incendio “seminaturale”.

- 2) al punto 3 «Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione», la tabella relativa alla classificazione dei «Rivestimenti, pannelli, intonaci, placcature e schermi ignifughi» è sostituita dalla seguente tabella:

«Si applica a	rivestimenti, pannelli, intonaci, placcature e schermi ignifughi
Norma(e)	EN 13501-2; prEN 13381-2 a 8
Classificazione: stessa classificazione degli elementi portanti muniti di protezione	
Annotazioni	—»

- 3) al punto 4 «Parti o elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti afferenti», la tabella relativa alla classificazione delle «Divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate)» è sostituita dalla seguente tabella:

«Si applica a	divisorie (comprese le divisorie che presentano parti non isolate e barriere tagliafiamma interne)									
Norma(e)	EN13501-2; EN 1364-1 (*); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2									
Classificazione:										
E		20	30		60	90	120			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI-M			30		60	90	120	180	240	
EW		20	30		60	90	120			
Annotazioni	—									

(*) Per le barriere tagliafiamma interne, questa norma è integrata da EOTA TR 031.»