

KOMISIJOS NUOMONĖ**2016 m. rugpjūčio 12 d.****dėl radioaktyviųjų atliekų, sukaupytų nutraukus Vokietijoje esančios Nekarvestheimo branduolinės elektrinės 1 bloko eksploatavimą ir išmontuojant jo dalis, šalinimo plano****(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)****(2016/C 297/03)**

Toliau pateiktas pagal Euratomo sutarties nuostatas atliktas vertinimas neturi įtakos jokiems papildomiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo atliktiniams vertinimams ir joje bei antrinės teisės aktuose⁽¹⁾ nustatytiems įpareigojimams.

2015 m. gruodžio 17 d. pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį Vokietijos Vyriausybė pateikė Europos Komisijai bendruosius duomenis, susijusius su radioaktyviųjų atliekų, sukaupytų nutraukus Nekarvestheimo branduolinės elektrinės 1 bloko eksploatavimą ir išmontuojant jo dalis, šalinimo planu.

Remdamasi šiais duomenimis ir papildoma informacija, kurios Komisija paprašė 2016 m. vasario 19 d., o Vokietijos valdžios institucijos pateikė 2016 m. balandžio 6 d., ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija parengė tokią nuomonę:

1. Atstumas nuo objekto iki artimiausios kitos valstybės narės (Prancūzijos) sienos – 69 km.
2. Atliekant įprastus Nekarvestheimo branduolinės elektrinės 1 bloko eksploatavimo nutraukimo ir išmontavimo darbus į aplinką išsiskyrusios skystosios ir dujinės radioaktyviosios nuotekos ir išlakos nesukeltų apšvitos, kuri būtų reikšminga kitos valstybės narės gyventojų sveikatai, atsižvelgiant į ribines dozes, nustatytas naujuose pagrindiniuose saugos standartuose (Direktyva 2013/59/Euratomas).
3. Kol bus nuvežtos į Vokietijoje esančius licencijuotus atliekų apdorojimo įrenginius ar atliekynus, kietos radioaktyviosios atliekos laikinai saugomos objekto teritorijoje.
Šalinamoms nereguliuojamosios veiklos rodiklius atitinkančioms kietoms neradioaktyviosioms atliekoms ir medžiagų likučiams administracinė kontrolė nebus taikoma, jos bus tvarkomos kaip paprastos atliekos arba perduotos pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tai bus atliekama laikantis naujuose pagrindiniuose saugos standartuose nustatytų kriterijų (Direktyva 2013/59/Euratomas).
4. Jei įvyktų bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarija ir nenumatyta būtų išleista radioaktyviųjų medžiagų, tikėtinos kitos valstybės narės gyventojų apšvitos dozės neturėtų didelio poveikio jų sveikatai, atsižvelgiant į atskaitos lygius, nustatytus naujuose pagrindiniuose saugos standartuose (Direktyva 2013/59/Euratomas).

Išvada. Komisija mano, kad įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų, sukaupytų nutraukus Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemėje, Nekarvestheime, esančios branduolinės elektrinės 1 bloko eksploatavimą ir jį išmontuojant, šalinimo planą nei įprastinėmis veiklos sąlygomis, nei įvykus bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarijai nebūtų sukurta kitos valstybės narės gyventojų sveikatai reikšmingos radioaktyviosios vandens, dirvožemio ar oro taršos, atsižvelgiant į naujų pagrindinių saugos standartų (Direktyva 2013/59/Euratomas) nuostatas.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 12 d.

Komisijos vardu

Miguel ARIAS CAÑETE

Komisijos narys

⁽¹⁾ Pavyzdžiui, pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turėtų būti papildomai įvertinti aplinkos aspektai. Be kita ko, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, taip pat Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas.