

## KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 11 d.

**kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/367/EB, kuriuo nustatoma statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo sistema**

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2417)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/232/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

(2) Todėl Sprendimas 2000/367/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo <sup>(1)</sup>, ypač į jos 20 straipsnio 2 dalį,

## 1 straipsnis

Sprendimo 2000/367/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

pasikonsultavusi su Statybos nuolatiniu komitetu,

## 2 straipsnis

kadangi:

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

(1) 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo <sup>(2)</sup>, turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į techninę pažangą plėtojant susijusius bandymų metodus ir siekiant aprėpti priešgaisrinę angų sandarinimą.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu  
Antonio TAJANI  
Pirmininko pavaduotojas

<sup>(1)</sup> OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

<sup>(2)</sup> OL L 133, 2000 6 6, p. 26.

## PRIEDAS

Sprendimo 2000/367/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 3 skirsnyje „Produktai ir sistemos, skirti apkrovas laikantiems elementams ar statinių dalims apsaugoti“ klasifikacijos lentelė, susijusi su „lubomis, neturinčiomis atskirų atsparumo ugniai savybių ar tokios įrangos“, pakeičiama šia lentele:

|                                                                        |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Taikoma                                                               | luboms, neturinčioms atskirų atsparumo ugniai savybių ar tokios įrangos                             |
| Standartas (-ai)                                                       | EN 13501-2; prEN 13381-1                                                                            |
| Klasifikacija: tokia pati, kaip ir saugomų apkrovas laikančių elementų |                                                                                                     |
| Pastabos                                                               | Jei atitinka ir „pusiau natūralaus“ gaisro reikalavimus, prie klasifikacijos pridedamas žymuo „sn“. |

2. 3 skirsnyje „Produktai ir sistemos, skirti apkrovas laikantiems elementams ar statinių dalims apsaugoti“ klasifikacijos lentelė, susijusi su „priešgaisrinėmis dangomis, plokštėmis, tinko posluoksniais, denginiais ir pertvaromis“, pakeičiama šia lentele:

|                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| „Taikoma                                                               | priešgaisrinėms dangoms, plokštėms, tinko posluoksniams, denginiams ir pertvaroms |
| Standartas (-ai)                                                       | EN 13501-2; prEN 13381-2 to 8                                                     |
| Klasifikacija: tokia pati, kaip ir saugomų apkrovas laikančių elementų |                                                                                   |
| Pastabos                                                               | —                                                                                 |

3. 4 skirsnyje „Apkrovų nelaikantys elementai ar statinių dalys ir jiems skirti produktai“ klasifikacijos lentelė, susijusi su „pertvaromis (įskaitant tas pertvaras, kurios turi neizoliuotų dalių)“, pakeičiama šia lentele:

|                  |                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|--|
| „Taikoma         | pertvaroms (įskaitant tas pertvaras, kurios turi neizoliuotų dalių)                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| Standartas (-ai) | EN13501-2; EN 1364-1 (*); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2 |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| Klasifikacija:   |                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| E                |                                                                                                      | 20 | 30 |    | 60 | 90 | 120 |     |     |  |
| EI               | 15                                                                                                   | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI-M             |                                                                                                      |    | 30 |    | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EW               |                                                                                                      | 20 | 30 |    | 60 | 90 | 120 |     |     |  |
| Pastabos         | —                                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |

(\*) Priešgaisrinio angų sandarinimo atveju šis standartas papildomas EOTA TR 031.