

IV

(Pranešimai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

EUROPOS KOMISIJA

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl atitikties vertinimo abipusio pripažinimo 1 priedo 5 skyriaus 5 skirsnio 9 punktas „Keitimasis informacija“

Pagal Susitarimo 12 straipsnį Šveicarijos pateikta informacija apie Šveicarijos teritorijoje naudojamas dujų rūšis ir atitinkamus dujinio kuro tiekimo slėgius, kurie yra nurodyti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, II priede

(Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš Šveicarijos Konfederacijos)

(2018/C 275/01)

ŠVEICARIJA

Dujų šeima	Antra šeima			Trečia šeima					
Dujų grupė	H grupė			P grupė			B grupė		
	mažiausias	didžiausias	mažiausias	nominalus	didžiausias	mažiausias	nominalus	didžiausias	
Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m³]	36,20	44,74	—	95,65	—	—	125,81	—	
Wobbe skaičius [MJ/m³]	48,82	53,48	—	76,84	—	—	87,33	—	
Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):									
	mažiausias	nominalus	didžiausias	mažiausias	nominalus	didžiausias	mažiausias	nominalus	didžiausias
C ₁ –C ₅ kiekis (suma)	96	97,46	100	(a)	—	100	(a)	—	100
N ₂ + CO ₂ kiekis	—	—	2,50	—	—	(b)	—	—	(b)
CO kiekis	—	—	3,00	—	—	—	—	—	—
Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vandenilio kiekis	—	—	1,99	—	—	(b)	—	—	(b)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus:

Tetrahidrotiofenas (THT) mg/Nm ³ gamtinės dujos	10,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—
Etilmerkaptanas (EM) mg/Nm ³ dujos (Propanas / butanas)	—	—	—	7,1	—	25,0	8,2	—	30,0
Karbonilsulfidas (COS) + paprastoji siera mg/kg (ppm) (propane / butane)	—	—	—	—	—	5	—	—	5

Tiekimo slėgis:

	mažiau- sias	nominalus	didžiau- sias	mažiau- sias	nominalus	didžiau- sias	mažiau- sias	nominalus	didžiausias
Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]	17,4	20,0	24,0	25,0 42,5	37,0 50,0	45,0 57,5	(25,0) ^(c) 25,0 42,5	(29,0) ^(c) 37,0 50,0	(35,0) ^(c) 45,0 57,5
Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]	21,4	^(d)	^(e)	26,85 45,0	37,0 50,0	^(f)	(26,45) ^(c) 26,85 45,0	(29,0) ^(c) 37,0 50,0	⁽ⁱ⁾
Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]	0	^(g)	4,0	0	^(g)	1,85 2,50	0	^(g)	(1,45) ^(c) 1,85 2,50

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]	15 °C
Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]	15 °C
Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]	1,013 bar

^(a) C1-C5 (suma) sudėtyje tik propanas arba, atitinkamai, butanas turi sudaryti ne mažiau kaip 95 g/(100 g) svorio (%).

^(b) Komponentai (suma): Vandenilis + N₂ + O₂ + CH₄ yra ne daugiau kaip 0,2 g/(100 g) svorio (%).

^(c) Butanui taikoma išimtis: papildomas 28–30 mbar tiekimo slėgis I3+ ir II2H3+ dujų kategorijoms.

^(d) Priklauso nuo prietaiso slėgio nuostolio.

^(e) Priklauso nuo dujų tinklo operatorių.

^(f) Priklauso nuo veikimo slėgio intervalo.

^(g) Priklauso nuo vamzdinio skersmens.