

32000D0367

6.6.2000.

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

L 133/26

KOMISIJAS LĒMUMS 2000/367/EK**(2000. gada 3. maijs),****ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsizturības klasifikāciju**

(paziņots ar dokumentu Nr. C(2000) 1001)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/367/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem ⁽¹⁾, kura grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK ⁽²⁾, un jo īpaši tās 3., 6. un 20. pantu,

tā kā:

- (1) Direktīvas 89/106/EEK 3. panta 2. un 3. punktā noteikts, ka tāpēc, lai ņemtu vērā būvkonstrukciju drošības līmeņu atšķirības valstu, reģionālajā vai vietējā līmenī, katrai būtiskajai prasībai var būt jāizstrādā attiecīgi izskaidrojošie dokumenti; šie dokumenti publicēti Komisijas ziņojuma veidā par Padomes Direktīvas 89/106/EEK ⁽³⁾ izskaidrojošajiem dokumentiem.
- (2) 2. izskaidrojošā dokumenta 4.2.1. punktā pamatota vajadzība pamatprasībai “drošība ugunsgrēka gadījumā” noteikt dažādus līmeņus atkarībā no būvkonstrukciju veida, lietojuma un atrašanās vietas, to izveidojuma un avāriju gadījumiem paredzētā aprīkojuma.
- (3) 2. skaidrojošā dokumenta 2.2. punktā uzskaitīti pamatprasības “drošība ugunsgrēka gadījumā” ievērošanai nepieciešamus savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā dod iespēju noteikt dalībvalstīs dažādos veidos īstenojamo ugunsdrošības stratēģiju.
- (4) 2. skaidrojošā dokumenta 4.3.1.3. punktā noteikts viens no šiem pasākumiem dalībvalstu lielākajā daļā, kas saistīts ar būvizstrādājumu un/vai būvkonstrukciju daļu ugunsizturību.
- (5) Lai radītu iespējas novērtēt būvizstrādājumu, būvkonstrukciju vai to daļu izturību ugunsgrēka gadījumā, saskaņots risinājums ir 2. skaidrojošajā dokumentā iekļautā klasifikācijas sistēma.

⁽¹⁾ OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.⁽²⁾ OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.⁽³⁾ OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

- (6) Šī klasifikācija ir pielāgota tehnikas attīstībai Komisijas pilnvarojumā Eiropas standartizācijas iestādēm CEN un Cenelec.
- (7) Direktīvas 89/106/EEK 6. panta 3. punktā noteikts, ka dalībvalstis var noteikt ugunsizturības līmeņus, kas jāievēro to teritorijās, tikai saskaņā ar Kopienas līmenī pieņemtu klasifikāciju un tikai izmantojot visas klases, vairākas klases vai vienu klasi.
- (8) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas līmenī pieņem būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikācijas sistēmu, kas noteikta šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 3. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki LIIKANEN

Attiecas uz	fasādēm (nenesošajām sienām) un ārsienām (arī uz glazētajiem elementiem)
Standarti	EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Klasifikācija:

E	15		30		60	90	120			
EI	15		30		60	90	120			
EW		20	30		60					

Piezīmes

Norādei par to, vai elements ir testēts un atbilst prasībām tikai no iekšpuses, āra, vai no abām pusēm, klasifikāciju papildina ar "(i → o)", "(o → i)", vai "(i ↔ o)".

Ja vajadzīgs, noturība pret mehānisku iedarbību nozīmē, ka E vai EI klasifikācijas laikā nav kritošu daļu, kas var radīt miesas bojājumus.

Attiecas uz	starpstāviem
Standarti	EN 13501-2; EN 1366-6

Klasifikācija:

R	15		30							
RE			30							
REI			30							

Piezīmes

Norādei uz pilnīgu ugunsizturību klasifikāciju papildina ar sufiksu "f", vai "r", kas norāda uz izturību tikai zemākā nemainīgā temperatūrā.

Attiecas uz	iespiešanās slēgiem un lineāriem eju slēgiem
Standarti	EN 13501-2; EN 1366-3,4

Klasifikācija:

E	15		30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Piezīmes	—									

Attiecas uz	ugunsdrošajām durvīm un aizvāriem (arī ar skatstiklu un mehānismiem) un to noslēgierīcēm
Standarti	EN 13501-2; EN 1634-1

Klasifikācija:

E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					

Piezīmes

Klasifikāciju I papildina, pievienojot sufiksus "1" vai "2" norādei uz izmantoto izolācijas veidu. Pievienojot simbolu "C", norāda, ka izstrādājums atbilst arī pašviru (automātiskas noslēgšanās) kritērijam (tests piesūkšanai/nepiesūkšanai) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ "C" klasifikāciju atkarībā no izmantošanas kategorijas var papildināt ar cipariem no 0 līdz 5. Informācija jāiekļauj attiecīgo izstrādājumu tehniskajos normatīvos.

Attiecas uz	dūmu noslēgduvīm
Standarti	EN 13501-2; EN 1634-3

Klasifikācija: S_{200} vai S_a atkarībā no atbilstības testēšanas nosacījumiem

Piezīmes	Pievienojot simbolu "C", norāda, ka izstrādājums atbilst arī pašviru (automātiskas noslēgšanās) kritērijam (tests piešķiršanai/nepiešķiršanai) ⁽¹⁾ .
----------	---

⁽¹⁾ "C" klasifikāciju atkarībā no izmantošanas kategorijas var papildināt ar cipariem no 0 līdz 5. Informācija jāiekļauj attiecīgo izstrādājumu tehniskajos normatīvos.

Attiecas uz	transportieru un virzītā transporta sistēmu noslēgierīcēm
Standard(s)	EN 13501-2; EN 1366-7

Klasifikācija:

E	15		30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					
Piezīmes	Klasifikāciju I papildina, pievienojot sufiksus "1" vai "2" norādei uz izmantoto izolācijas veidu. Pievienojot simbolu "C", norāda, ka izstrādājums atbilst arī pašviru (automātiskas noslēgšanās) kritērijam (tests piešķiršanai/nepiešķiršanai) ⁽¹⁾ .									

⁽¹⁾ "C" klasifikāciju atkarībā no izmantošanas kategorijas var papildināt ar cipariem no 0 līdz 5. Informācija jāiekļauj attiecīgo izstrādājumu tehniskajos normatīvos.

Attiecas uz	kabeļu kanāliem un šahtām
Standarti	EN 13501-2; EN 1366-5

Klasifikācija:

E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
El	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Piezīmes	Norādei par to, vai elements ir testēts un atbilst prasībām tikai no iekšpuses, āra vai no abām pusēm, klasifikāciju papildina ar "(i → o)", "(o → i)", vai "(i ↔ o)". Papildus norādei uz piemērotību uzmantošanai vertikālā un/vai horizontālā veidā izmanto simbolus "v _e " un/vai "h _o ".									

Attiecas uz	skursteņiem
Standarti	EN 13501-2; EN 13216

Klasifikācija: G + attālums mm (piemēram, G 50)

Piezīmes	Attālums nav nepieciešams iebūvētajiem izstrādājumiem
----------	---

Attiecas uz	sienu un griestu segumiem
Standarti	EN 13501-2; EN 13381-8

Klasifikācija: K

Piezīmes	Atbilst/neatbilst tests.
----------	--------------------------

Attiecās uz	maza diametra elektrības vai sakaru kabeļiem vai sistēmām (< 20 mm diametrā un ar vadu šķēsgriezuma laukumu ≤ 2,5 mm ²)									
Standarti	EN 13501-3; EN 50200									
Klasifikācija:										
PH	15		30		60	90	120			
Piezīmes	—									