

KOMISIJAS ATZINUMS**(2016. gada 2. jūnijs)****par kodolspēkstacijas KKB (Brunsbüttel, Šlēvīgas-Holšteinas federālā zeme, Vācija) demontāžā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu****(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)**

(2016/C 199/02)

Turpmāk izklāstītais novērtējums veikts saskaņā ar *Euratom* līgumu, neskarot nekādus papildu novērtējumus, kas jāveic saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un no tā un sekundārajiem tiesību aktiem izrietošās saistības⁽¹⁾.

Eiropas Komisija 2015. gada 28. augustā saskaņā ar *Euratom* līguma 37. pantu no Vācijas valdības saņēma vispārīgus datus saistībā ar kodolspēkstacijas KKB demontāžā radušos radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas plānu.

Pamatojoties uz šiem datiem un papildu informāciju, ko Komisija pieprasīja 2015. gada 10. novembrī un ko Vācijas iestādes sniedza 2016. gada 9. februārī, un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija ir pieņēmusi šādu atzinumu:

1. Attālums no *Brunsbüttel* objekta līdz tuvākajai robežai ar kādu citu dalībvalsti, šajā gadījumā Dāniju, ir 100 km.
2. Normālos demontāžas apstākļos šķidro un gāzveida radioaktīvo efluentu noplūdēm nevajadzētu radīt būtisku risku citas dalībvalsts iedzīvotāju veselībai, ņemot vērā dozas limitus, kas noteikti jaunajos drošības pamatstandartos (Direktīva 2013/59/Euratom).
3. Cietos radioaktīvos atkritumus īslaicīgi uzglabā pašā objektā pirms to pārvešanas uz licencētajām apstrādes vai apglabāšanas iekārtām, kas atrodas Vācijā.

Lai cietos atkritumus un materiālu atlikumus, kas nav radioaktīvi un kas atbilst atbrīvojuma līmenim, nodotu apglabāšanai kā parastos atkritumus vai lai tos atkārtoti izmantotu vai pārstrādātu, nebūs vajadzīga regulatīvā kontrole. Atbrīvošanu no kontroles veic atbilstoši kritērijiem, kas noteikti jaunajos drošības pamatstandartos (Direktīva 2013/59/Euratom).

4. Ja notiktu neparedzēta radioaktīvo efluentu noplūde pēc tāda veida un apmēra avārijām, kādas aplūktas vispārīgajos datos, radioaktīvā starojuma dozas, ko saņemtu citas dalībvalsts iedzīvotāji, būtiski neietekmētu to veselību, ņemot vērā standartlīmeņus, kas noteikti jaunajos drošības pamatstandartos (Direktīva 2013/59/Euratom).

Kopumā Komisija uzskata, ka, īstenojot kodolspēkstacijas *Brunsbüttel* KKB (*Brunsbüttel*, Šlēvīgas-Holšteinas federālā zeme, Vācija) demontāžā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu, ne normālos darbības apstākļos, ne pēc tāda veida un mēroga avārijām, kādas aplūktas vispārīgajos datos, nevienā citā dalībvalstī nerastos ūdens, zemes vai gaisa telpas radioaktīvais piesārņojums, kurš varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju veselību, ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti jaunajos drošības pamatstandartos (Direktīva 2013/59/Euratom).

Briselē, 2016. gada 2. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ Piemēram, saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību papildus būtu jāvērtē vidiskie aspekti. Komisija orientējoši vērš uzmanību uz noteikumiem Direktīvā 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu un Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī uz Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.