

EK un Turcijas Asociācijas Padomes 1995. gada 22. decembra Lēmums Nr. 1/95 par muitas savienības nobeiguma posma ieviešanu

EK un Turcijas Asociācijas Padomes 1997. gada 4. jūnija Lēmums Nr. 2/97, ar ko izveido Kopienas tiesību aktu sarakstu, kas attiecas uz tehnisko šķēršļu novēršanu tirdzniecībā, un nosaka priekšnoteikumus un kārtību šo tiesību aktu īstenošanai Turcijā,

I pielikuma 4. panta a) apakšpunkts

II pielikuma V punkta 2. apakšpunkts

Gāzu veidi un tiem atbilstošais padeves spiediens saskaņā ar Padomes 1990. gada 29. jūnija Direktīvas 90/336/EEK 2. panta 2. punktu

(2005/C 11/02)

(Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas dienestu saņemto informāciju no Turcijas)

Turcija

Valsts	Gāzu saime	Wobbe indekss (bruto)		Padeves spiediens mbar ⁽⁴⁾		
		MJ/m ³ vai kWh/m ³ (0 °C)	MJ/m ³ vai kWh/m ³ (15 °C)	min.	nom.	maks.
Turcija	OTRĀ H grupa		45,7-54,7 MJ/m ³	17 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	25 ⁽¹⁾
	TREŠĀ P grupa		72,9-76,8 MJ/m ³ ⁽²⁾	25	37	45
	B/P grupa		72,9-87,3 MJ/m ³ ⁽³⁾	25	28-30	35

⁽¹⁾ Spiediena līmenis, ko parasti lieto zema spiediena izplatīšanas tīklā. Iespējama arī augstāka spiediena izmantošana, visbiežākais ir 300 mbar.

⁽²⁾ Komerčiālais propāns.

⁽³⁾ Komerčiālā propāna un butāna maisījums.

⁽⁴⁾ Gāzes iekārtas ieplūdes spiediens.