

## IV

(Paziņojumi)

## EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

## EIROPAS KOMISIJA

**Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, 1. pielikums, 5. nodaļa, 5. iedaļa, 9. punkts “Informācijas apmaiņa”**

**Šveices sniegtā informācija par gāzes veidiem un attiecīgajiem gāzveida kurināmo padeves spiedieniem Šveices teritorijā, pamatojoties uz nolīguma 12. pantu, kā noteikts II pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulai (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK**

(Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no Šveices Konfederācijas)

(2018/C 275/01)

ŠVEICE

| Gāzu saime                                        | 2. saime  |             |            | 3. saime  |             |            |           |             |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| Gāzu grupa                                        | H grupa   |             |            | P grupa   |             |            | B grupa   |             |            |
|                                                   | minimums  | maksimums   |            | mini-mums | nominā-lais | maksi-mums | mini-mums | nominā-lais | maksi-mums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m³)                | 36,20     | 44,74       |            | —         | 95,65       | —          | —         | 125,81      | —          |
| Vobes skaitlis (MJ/m³)                            | 48,82     | 53,48       |            | —         | 76,84       | —          | —         | 87,33       | —          |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā saturs)    |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
|                                                   | mini-mums | nominā-lais | maksi-mums | mini-mums | nominā-lais | maksi-mums | mini-mums | nominā-lais | maksi-mums |
| C <sub>1</sub> līdz C <sub>5</sub> saturs (summa) | 96        | 97,46       | 100        | (a)       | —           | 100        | (a)       | —           | 100        |
| N <sub>2</sub> + CO <sub>2</sub> saturs           | —         | —           | 2,50       | —         | —           | (b)        | —         | —           | (b)        |
| CO saturs                                         | —         | —           | 3,00       | —         | —           | —          | —         | —           | —          |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs                  | —         | —           | —          | —         | —           | —          | —         | —           | —          |
| Ūdeņraža saturs                                   | —         | —           | 1,99       | —         | —           | (b)        | —         | —           | (b)        |

## Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

|                                                                          |      |   |      |     |   |      |     |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|---|------|-----|---|------|
| tetrahidrotiopēns (THT) mg/Nm <sup>3</sup> dabasgāzē                     | 10,0 | — | 30,0 | —   | — | —    | —   | — | —    |
| etilmerkaptāns (EM) mg/Nm <sup>3</sup> gāzē (propāns/butāns)             | —    | — | —    | 7,1 | — | 25,0 | 8,2 | — | 30,0 |
| karbonilsulfīds (COS) + sēra elementārdaļas mg/kg (ppm) (propāns/butāns) | —    | — | —    | —   | — | 5    | —   | — | 5    |

## Padeves spiediens

|                                                                 | mini-mums | nominā-lais    | maksi-mums     | mini-mums     | nominā-lais    | maksi-mums     | mini-mums                               | nominā-lais                           | maksi-mums                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)                          | 17,4      | 20,0           | 24,0           | 25,0<br>42,5  | 37,0<br>50,0   | 45,0<br>57,5   | (25,0) <sup>(c)</sup><br>25,0<br>42,5   | (29,0) <sup>(c)</sup><br>37,0<br>50,0 | (35,0) <sup>(c)</sup><br>45,0<br>57,5 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)                        | 21,4      | <sup>(d)</sup> | <sup>(e)</sup> | 26,85<br>45,0 | 37,0<br>50,0   | <sup>(f)</sup> | (26,45) <sup>(c)</sup><br>26,85<br>45,0 | (29,0) <sup>(c)</sup><br>37,0<br>50,0 | <sup>(f)</sup>                        |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | 0         | <sup>(g)</sup> | 4,0            | 0             | <sup>(g)</sup> | 1,85<br>2,50   | 0                                       | <sup>(g)</sup>                        | (1,45) <sup>(c)</sup><br>1,85<br>2,50 |

## Standartapstākļi Vobes skaitlīm un augstākajai siltumspējai (GCV)

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Degšanas standarttemperatūra (°C)          | 15 °C      |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C      |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1,013 bāri |

<sup>(a)</sup> C1-C5 saturā (summa) tikai propāns; attiecīgi butānam jābūt vismaz 95 g/(100 g) procentos no svara.

<sup>(b)</sup> Sastāvdaļas (summā): ūdeņradis + N<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> + CH<sub>4</sub> maksimāli ir 0,2 g/(100 g) procentos no svara.

<sup>(c)</sup> Izņēmums attiecībā uz butānu: papildu 28–30 mbar padeves spiediens I3+ un II2H3+ kategorijas gāzei.

<sup>(d)</sup> Atkarībā no spiediena zudumiem līdz iekārtai.

<sup>(e)</sup> Atkarībā no gāzes tīkla operatoriem.

<sup>(f)</sup> Atkarībā no darba spiediena diapazona.

<sup>(g)</sup> Atkarībā no cauruļvada diametra.