

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

► **B**

KOMISIJAS LĒMUMS

(1996. gada 24. jūnijs)

**par būvizstrādājumu atbilstības atestācijas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK
20. panta 2. punktu attiecībā uz stacionārām ugunsgrēka dzēšanas sistēmām**

(dokuments attiecas uz EEZ)

(96/577/EK)

(OV L 254, 8.10.1996, lpp. 44)

Grozīta ar:

Oficiālais Vēstnesis

► **M1** Komisijas Lēmums 2002/592/EK, (2002. gada 15. jūlijs)

Nr.	Lappuse	Datums
L 192	57	20.7.2002



KOMISIJAS LĒMUMS

(1996. gada 24. jūnijs)

par būvizrādājumu atbilstības atestācijas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz stacionārām ugunsgrēka dzēšanas sistēmām

(dokuments attiecas uz EEZ)

(96/577/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizrādājumiem ⁽¹⁾, kas grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK ⁽²⁾, un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā Komisijai saskaņā ar 13. panta 3. punktu Direktīvā 89/106/EEK par ražojumu atbilstības atestāciju no divām procedūrām jāizvēlas "vismazāk apgrūtinotā procedūra, kas ir droša"; tā kā tas nozīmē, ka jālemj, vai attiecīgajam ražojumam vai ražojumu grupai ražošanas procesa kontroles sistēma, par kuru atbild izgatavotājs, ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības atestācijai, vai ar atbilstību 13. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem saistītu iemeslu dēļ jāiesaistās apstiprinātai sertifikācijas iestādei;

tā kā 13. panta 4. punkts paredz, ka šādi noteikta procedūra jānorāda pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās; tā kā tādēļ vēlams noteikt ražojumu vai ražojumu grupas jēdzienu, ko lieto pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās;

tā kā abas procedūras, kas paredzētas 13. panta 3. punktā, ir sīki aprakstītas Direktīvas 89/106/EEK III pielikumā; tā kā tādēļ skaidri jāprecizē metodes, ar kurām abas procedūras jāīsteno, ņemot vērā III pielikumu, attiecībā uz katru ražojumu vai ražojumu grupu, jo III pielikums dod priekšroku dažām sistēmām;

tā kā procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras norādītas III pielikuma 2. punkta ii) apakšpunkta pirmajā iespējā bez pastāvīgas uzraudzības un otrajā un trešajā iespējā, un procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras norādītas III pielikuma 2. punkta i) apakšpunktā un III pielikuma 2. punkta ii) apakšpunkta pirmajā iespējā ar pastāvīgu uzraudzību;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma I pielikumā noteikto ražojumu atbilstību atestē ar procedūru, kurā papildus ražošanas procesa kontroles sistēmai, ko pielieto izgatavotājs, ražošanas kontroles vai paša ražojuma novērtēšanā un uzraudzībā iesaistīta apstiprināta sertifikācijas iestāde.

2. pants

Atbilstības atestācijas procedūru, kas noteikta II pielikumā, norāda saskaņoto standartu pilnvarojumos.

⁽¹⁾ OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

⁽²⁾ OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

▼ **B**

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.



I PIELIKUMS

**UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS/DETEKTORU, STACIONĀRI
UGUNSGRĒKA DZĒŠANAS, UGUNŠ UN DŪMU KONTROLES UN
SPRĀDZIENU SLĀPĒŠANAS RAŽOJUMI**

- Uguns detektoru un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komplekti: kombinētie uguns detektoru un signalizācijas sistēmu komplekti, uguns detektorsistēmu komplekti, ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komplekti, ugunsgrēka izziņošanas sistēmu komplekti.
- Uguns detektoru un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu sastāvdaļas: dūmu, karstuma un uguns detektori, vadības un indikācijas ierīces, signāla pārraides maršrutēšanas ierīces, īsslēguma atvienotāji, signalizācijas ierīces, barošanas bloki, ievades/izvades ierīces, rokvadības signālierīces.
- Autonomi dūmu detektori/signalizācijas ierīces.
- Uguns slāpēšanas un dzēšanas sistēmu komplekti: ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu, sausās un mitrās ugunsdzēsības hidrantu sistēmu, smidzinātāju un ūdens smidzinātāju sistēmu komplekti, putu ugunsdzēsības sistēmu komplekti, pulverveida ugunsdzēsības sistēmu komplekti, gāzdzēšanas sistēmu (tostarp CO₂ ugunsdzēsības sistēmu) komplekti.
- Uguns slāpēšanas un dzēšanas sistēmu sastāvdaļas: ugunsdzēsības hidranti, ūdens plūsmas detektori/slēdži, spiediena detektori/slēdži, ugunsdrošības vārsti, savienojumi ūdens ieplūdei, ugunsdzēsības sūkņi un sūkņu komplekti, stobri/smidzinātāji/izvadi ► **M1**, augstspiediena tvertņu un vārstu komplekti un to izpildmehānismi, sadalītāji un to izpildmehānismi, neelektriskas dezaktivācijas ierīces, lokani savienotāji, manometri un spiediena slēdži, mehāniskas svēršanas ierīces, kontrolvārsti un pretvārsti ◄.
- Sprādzienu slāpēšanas sistēmu komplekti.
- Sprādzienu slāpēšanas sistēmu sastāvdaļas: detektori, slāpētāji, sprādziena signāļdevēji, pretsprādziena ierīces.
- Uguns un dūmu kontroles sistēmu komplekti: dūmu un karstuma izplūdes ventilācijas sistēmu komplekti, diferenciālā spiediena sistēmu komplekti.
- Uguns un dūmu kontroles sistēmas sastāvdaļas: dūmu priekšdari, ventilatoru aizbīdņi, cauruļvadi, mehāniskie ventilatori, pašplūsmas ventilatori, vadības pultis, trauksmes vadības pultis, barošanas bloki.

II PIELIKUMS

RAŽOJUMU GRUPA

UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS/DETEKTORU, STACIONĀRI UGUNSGRĒKA DZĒŠANAS, UGUNIS UN DŪMU KONTROLES UN SPRĀDZIENU SLĀPĒŠANAS RAŽOJUMI (1/1)

Atbilstības atestācijas sistēmas

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem ražojumiem un tiem paredzēto pielietojumu Eiropas Standartizācijas komitejai/Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai (*CEN/CENELEC*) attiecīgajos saskaņotajos standartos jāprecizē šādas atbilstības atestācijas sistēmas:

Ražojums(-i)	Paredzētā(-ās) pielietošana(-as)	Robeža(-as) vai grupa(-as) (ugunsizturība) ⁽¹⁾	Atbilstības atestācijas sistēma (-as)
Sistēmu komplekti	Ugunsdrošība		1 ⁽²⁾
<i>Ugunsgrēka detektori/signalizācija</i>			
Kombinētie uguns detektoru un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komplekti		—	
Uguns detektoru sistēmu komplekti		—	
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komplekti		—	
Ugunsgrēka izziņošanas sistēmu komplekti		—	
<i>Uguns slāpēšana un dzēšana</i>			
Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu komplekti		—	
Sausās un mitrās ugunsdzēšanas hidrantu sistēmas		—	
Smidzinātāji un ūdens izsmidzināšanas sistēmu komplekti		—	
Putu ugunsdzēsības sistēmu komplekti		—	
Pulvera ugunsdzēsības sistēmu komplekti		—	
Gāzdzēšanas sistēmu (tostarp CO2 sistēmu) komplekti		—	
<i>Sprādzienu slāpēšana</i>			
Sprādzienu slāpēšanas sistēmu komplekti		—	
<i>Uguns kontroles sistēmas</i>			
Dūmu un karstuma pieplūdes vēdināšanas sistēmu komplekti		—	

▼B

Ražojums(-i)	Paredzētā(-ās) pielietošana(-as)	Robeža(-as) vai grupa(-as) (ugunsizturība) ⁽¹⁾	Atbilstības atestācijas sistēma (-as)
Diferenciālā spiediena sistēmu komplekti	Ugunsdrošība	—	1
Autonomi dūmu detektori/signalizācijas ierīces		—	
Sastāvdaļas			
<i>Ugunsgrēka detektori/signalizācija</i>			
Dūmu, karstuma un uguns detektori		—	
Vadības un indikācijas ierīces		—	
Signāla pārraides maršrutēšanas iekārtas		—	
Īsslēguma atvienotāji		—	
Signalizācijas ierīces		—	
Barošanas bloki		—	
Ievades/izvades ierīces		—	
Rokvadības signālierīces		—	
<i>Stacionārā slāpēšana un dzēšana</i>			
Ugunsdzēsības hidranti		—	
Ūdens plūsmas detektori/slēdži		—	
Spiediena detektori/slēdži		—	
Ugunsdrošības vārsti		—	
Savienojumi ūdens ieplūdei		—	
Ugunsdzēsības sūkņi un sūkņu komplekti		—	
Stobri/smīdzinātāji/izvadi		—	
▼M1	Ugunsdrošība		1
Slapjo signālvārstu komplekti			
Sauso signālvārstu komplekti			
Pārplūdes signālvārstu komplekti			
Vairākkārtēja kontrolsistēma			
Augstspiediena tvertņu vārstu komplekti un to izpildmehānismi			
Sadalītāji un to izpildmehānismi			

▼ **M1**

Ražojums(-i)	Paredzētā(-ās) pielietošana(-as)	Robeža(-as) vai grupa(-as) (ugunsizturība) ⁽¹⁾	Atbilstības atestācijas sistēma (-as)
Neelektriskas deaktivācijas ierīces Lokani savienotāji Manometri un spiediena slēdži Mehāniskas svēršanas ierīces Kontrolvārsti un pretvārsti			
<i>Sprādzienu slāpēšana</i> Detektori Slāpētāji Sprādziena signāldevēji Ražojumi aizsardzībai pret sprādzieniem <i>Uguns kontrole</i> Dūmu priekšskari Ventilatora aizbīdņi Cauruļvadi Mehāniskie ventilatori Pašplūsmas ventilatori Kontroles pultis un trauksmes vadības pultis Barošanas bloki		— — — — — sk. DI2 sk. DI2 — — — —	

⁽¹⁾ Sk. noteikumus Skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 un/vai "Horizontālajā papildinājumā pilnvarojumiem attiecībā uz ugunsizturību".

⁽²⁾ Pirmā sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. punkta i) apakšpunktu bez paraugu kontroltestēšanas.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja nav jānosaka atsevišķi efektivitātes rādītāji, jo vismaz vienai dalībvalstij vispār nav tiesisko prasību attiecībā uz šādiem rādītājiem (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā – skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Minētajos gadījumos šādu rādītāju pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.