

32000D0367

6.6.2000

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 133/26

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI**tat-3 ta' Mejju 2000**

li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE fir-rigward tal-klassifika ta' rezistenza għan-nar ta' prodotti ghall-bini, xogħlijiet ta' bini u xi partijiet minnhom

(notifikati taħt id-dokument numru K(2000) 1001)

(Test b'rilevanza għaż-ż-ŻEE)

(2000/367/KE)

IL-KUMMISSJONI TA' KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta' Diċembru 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-likvijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-prodotti ghall-bini (⁽¹⁾), kif emendata bid-Direttiva 93/68/KEE (⁽²⁾), u b' mod partikolari Artikoli 3 (6) u 20 tagħha,

Billi:

- (1) Artikolu 3(2) u (3) ta' Direttiva 89/106/KEE jiddikjaraw li, sabiex jittieħed kont ta' livelli differenti ta' protezzjoni għal xogħlijiet ta' bini li jistgħu jipprevalu fuq il-livelli nazzjonali, regionali jew lokali, kull htiegħa essenzjali tista' wkoll tikkawża l-istabbiliment ta' klassijiet tad-dokumenti interpretativi. Dawk id-dokumenti gew ippubblikati bħala l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tad-dokumenti interpretativi tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (⁽³⁾).
- (2) Il-Paragrafu 4.2.1 tad-dokument interpretativ Nr 2 jiġiġustika il-bżonn ta' livelli differenti tal-htiegħa essenzjali "Sigurtà f'każ ta' nar" bħala funzjoni tat-tip, l-użu u l-post tax-xogħol ghall-bini, kif inhu mqassam u d-disponibilità tal-facilitajiet ta' emerġenza.
- (3) Il-Paragrafu 2.2 tad-dokument interpretativ Nr 2 jelenka numru ta' miżuri interrelatati għas-sodisfazzjon tal-htiegħa essenzjali "Sigurtà f'każ ta' nar" li flimkien jikkontribwixxu għad-definizzjoni ta' l-istrategija ta' sigurtà f'każ ta' nar li tista' tigiż-żviluppata f'modi differenti fi Stati Membri.
- (4) Il-Paragrafu 4.3.1.3 tad-dokument interpretativ Nr 2 jidentifikasi waħda minn dawn il-miżuri li jipprevalu fl-Istati Membri li jirrelata mar-rendiment tar-resistenza għan-nar ta' prodotti ghall-bini u/jew xi partijiet ta' xogħlijiet ta' bini.
- (5) Sabiex tiġi permessa rezistenza ghall-operat tan-nar ta' prodotti ghall-bini u xogħlijiet ta' bini jew partijiet tagħhom li għandhom jiġi vvalutati, is-soluzzjoni armonizzata tikkonsisti f'sistema ta' klassijiet li hija nkluża fid-dokument interpretativ Nr 2.

(⁽¹⁾) ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12.(⁽²⁾) ĠU L 220, 30.8.1993, p. 1.(⁽³⁾) ĠU C 62, 28.2.1994, p. 1.

- (6) Din is-sistema ta' klassijiet ġiet addattata ghall-progress tekniku f'mandat mill-Kummissjoni lil korpi standardizzati Ewropej, Cen u Cenelec.
- (7) Artikolu 6(3) tad-Direttiva 89/106/KEE jiddikjara li l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw il-livelli ta' rendiment li għandhom jiġu osservati fit-territorju tagħhom fil-klassifikasi adottati fuq livell Komunitarju u soġġett biss ghall-użu tal-klassijiet kollha jew ffit minnhom jew għal klassi wahda.
- (8) Il-miżuri previsti f'din id-deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Is-sistema ta' klassifika adottata fil-livell Komunitarju għar-rendiment tar-resistenza għan-nar ta' prodotti ghall-bini, xogħliljet ta' bini u partijiet minnhom għandha tīgi stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmulu fi Brussel, it-3 ta' Mejju 2000.

Għall-Kummissjoni

Erkki LIKANEN

Membru tal-Kummissjoni

ANNESS

DEFINIZZJONIET, TESTIJIET U KRITERJI TA' OPERAZZJONI

Id-definizzjonijiet relevanti, it-testijiet u l-kriteriji ta' operazzjoni huma kompletament deskritti fi, jew referenzjati mill-*standards* Ewropej imsemmija f'dan l-Anness.

SIMBOLI

R	Il-Kapaċità ta' tagħbija
E	L-Integrità
I	L-Insulazzjoni
W	Ir-Radjazzjoni
M	L-azzjoni mekkanika
C	Egħluq awtomatiku
S	Hruġ ta' duħħan
P or PH	Il-Kontinwità tal-fornitura ta' elettriku u/jew sinjal
G	Resistenza għan-nugrufun
K	Abilità tal-protezzjoni kontra n-nar

Noti:

- Il-klassifikasi li ġejjin huma espressi f'minuti sakemm mhux spċifikat mod iehor.
 - L-istandardi Ewropej EN 13501-2, EN 13501-3 (klassifika) u EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Ewrokodiċi) msemmija f'din id-Deċiżjoni għandhom ikunu soġġetti ghall-istess proċeduri ta' salvagwardja kif deskritt f'Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/106/KEE.

KLASSIFIKI

1. Elementi li jifilhu t-tagħbijsa mingħajr funzjoni ta' separazzjoni tan-nar

Japplika għal	ħitan, pavimenti, soqfa, travi, kolonni, gallarji, turġien, passaġġi									
Standard(s)	EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Klassifika:										
R	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Noti	—									

2. Elementi li jifilhu t-tagħbijsa b'funzjoni ta' separazzjoni tan-nar

Japplika għal	Pavimenti u soqfa
Standard(s)	EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2

Kalssifika:

RE		20	30		60	90	120	180	240	
REI		15	20	30	45	60	90	120	180	240
Noti		—								

3. Prodotti u sistemi għall-protezzjoni ta' elementi li jifilhu t-tagħbi jaew partijiet tax-xogħlijiet.

Japplika għal	Soqfa mingħar resistenza indipendenti għan-nar
Standard(s)	EN 13501-2; ENV 13381-1

Klassifika: expressa bl-istess termini bhal għall-element li jifla it-tagħbija li qiegħed jiġi protett

Noti	Jekk jissodisfa wkoll il-htiġiet fir-rigward tan-nar “semi-naturali”, is-simbolu “sn” jiżdied mal-klassifika.
------	---

Japplika ghal	Kisi, rivestimenti u grilji ta' protezzjoni kontra n-nar
Standard(s)	EN 13501-2; ENV 13381-2 sa 7

Klassifika: expressa fl-istess termini bħal għall-element li jiflaħ it-taghbija li qiegħed jiġi protett

Noti	—
------	---

4. Elementi li ma jifilhux it-tagħbija jew partijiet tax-xogħlijiet u prodotti għalhekk

Japplika ghal	partizzjonijiet (inkluzi dawk li jinkorporaw porzjonijiet mhux insulati)
Standard(s)	EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Klassifika:

Japplika għal	Sqofa b'resistenza indipendenti għan-nar
Standard(s)	EN 13501-2; EN 1364-2

Klassifika:

El	15		30	45	60	90	120	180	240	
Noti	Il-klassifika hija kkompletata b' "(a → b)", "(b → a)", or "(a ↔ b)" sabiex jigi indikat jekk l-element giex ikkontrollat u jissodisfax il-htiigiet ta' fuq jew ta' taht biss jew it-tnejn.									

Japplika għal	Faċċati (hitan ta' purtieri) u hitan estern (inkluzi elementi bil-hġieg)
Standard (s)	EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1,2; EN 1993-1,2; EN 1994-1,2; EN 1995-1,2; EN 1996-1,2; EN 1999-1,2

Klassifika:

E	15		30		60	90	120			
EI	15		30		60	90	120			
EW		20	30		60					
Noti	Il-klassifika hija kkompletata b' “(i → o)”, “(o → i)”, jew “(i ↔ o)” sabiex jindikaw jekk l-element ġiex ikkontrollat ujisodisfax il-ħtiġiet minn ġewwa jew minn barra biss jew tat-tnejn. Meta meħtieġ, l-istabbilità mekkanika tfisser li ma hemm ebda partijiet li jaqgħu x'li x' aktarx jikkawżaw dannu personali tul iż-żmien ghall-klassifika E jew E1.									

Japplika għal	Pavimenti elevati
Standard (s)	EN 13501-2; EN 1366-6

Klassifika:

R	15		30							
RE			30							
RE1			30							
Noti	Il-klassifika hija kkompletata biż-żieda tas-suffiss “f” sabiex jindika resistenza kompleta għan-nar jew “r” sabiex jindika espożizzjoni għat-temperatura mnaqqa konsistenti ta’ l-espożizzjoni biss.									

Japplika għal	Sigilli kontra l-penetrazzjoni u sigilli linear kontra spazji
Standard (s)	EN 13501-2; EN 1366-3,4

Klassifika:

E	15		30	45	60	90	120	180	240	
E1	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Noti	—									

Japplika għal	Bibien u persjani tan-nar (inkluži dawk li jinkorporaw hġieg u ogħġetti solidi) u l-apparat ghall-egħluq tagħhom
Standard (s)	EN 13501-2; EN 1634-1

Klassifika:

E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E1	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					

Noti	Il-klassifika I hija kkompletata biż-żieda tas-suffiss “1” jew “2” sabiex jindika liema definizzjoni ta’ insulazzjoni hija wżata. Iż-żieda tas-simbolu “C” jindika li l-prodott jissodisfa wkoll il-kriterju ta’ “egħluq awtomatiku” (it-test jghaddi/ma jgħaddix). (1)
------	---

(1) Il-klassifika “C” tista’ tiġi kkompletata biċ-ċifri 0 sa 5 skond il-kategorija ta’ l-użu. Id-dettalji għandhom jiġu nkluži fl-ispecifikazzjoni teknika tal-prodott rilevanti.

Japplika għal	Bibien għal kontroll tad-duhhan
Standard (s)	EN 13501-2; EN 1634-3

Klassifika: S₂₀₀ jew S₁ jiddependi fuq il-kondizzjonijiet tat-test sodisfatti

Noti	Iż-żieda tas-simbolu "C" tindika li l-prodott jissodisfa wkoll il-kriterju ta' "egħluq awtomatiku" (jghaddi/ma jghaddix it-test) (l')
------	---

(l') Il-klassifika "C" tista' tiġi kkumplimentata biċ-ċifri 0 sa 5 skond il-kategorija ta' użu. Id-dettalji għandhom jiġu inkluži fl-ispecifikazzjoni teknika tal-prodott rilevanti.

Japplika għal	Egħluq għal ċineg ta' transport u sistemi ta' transport marbutin b' passaġġ fiss
Standard (s)	EN 13501-2; EN 1366-7

Klassifika:

E	15		30	45	60	90	120	180	240	
E1	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					

Noti	Il-klassifika I hija kkompletata biż-żieda tas-suffiss "1" jew "2" sabiex jindika liema definizzjoni ta' insulazzjoni hija wżata. Iż-żieda tas-simbolu "C" tindika li l-prodott jissodisfa wkoll il-kriterju ta' "egħluq awtomatiku" (it-test jagħaddi/ma jghaddix) (l').
------	---

(l') Il-klassifika "C" tista' tiġi kkumplimentata biċ-ċifri 0 sa 5 skond il-kategorija ta' użu. Id-Dettalji għandhom jiġu inkluži fl-ispecifikazzjoni teknika tal-prodott rilevanti.

Japplika għal	Passaġġi għal sub servizzi u xaftijiet
Standard (s)	EN 13501-2; EN 1366-5

Klassifika:

E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E1	15	20	30	45	60	90	120	180	240	

Noti	Il-klassifika I hija kkompletata b' "(i → o)", "(o → i)", jew "(i ↔ o)" sabiex jiġi indikat jekk l-element ġiex ikkontrollat u jissodisfax il-htiġiet minn ġewwa jew minn barra biss jew it-tnejn li huma. B' żieda, s-simboli "v", u/jew "h", jindikaw l-adattabilità għal użu vertikali u/jew orizzontali.
------	--

Japplika għal	ċumniji
Standard (s)	EN 13501-2; EN 13216

Klassifika: G + distanza f' mm (eż-ż G 50)

Noti	Id-distanza mhijiex meħtieġa għal prodotti inkorporati
------	--

Japplika għal	ħitan u kisi tal-ħitan
Standard (s)	EN 13501-2; EN 13381-8

Klassifika: K

Noti	Test jghaddi/ma jghaddix
------	--------------------------

5. Prodotti għal użu f'sistemi ta' ventilazzjoni (eskluża l-ventilazzjoni tad-duhhān u ta' l-isprugar tas-shana).

Japplika għal	ventilaturi
Standard(s)	EN 13501-3; EN 1366-1

Klassifika:

E1	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60					

Il-klassifika I hija kkompletata b' "(i → o)", "(o → i)", jew "(i ↔ o)" sabiex jiġi indikat jekk l-element giex ikkontrollat u jissodisfax il-htiġiet minn gewwa jew minn barra biss jew it-tnejn li huma. B'żieda, s-simboli "v", u/jew "h", jindikaw l-adattabilità għal użu vertikali u/jew orizzontali. Iż-żieda tas-simbolu "S" tindika s-sodisfazzjon ta' restrizzjoni ohra fuq iċ-ċarċir.

Japplika għal	Apparat għat-tifi tan-nar
Standard(s)	EN 13501-3; EN 1366-2

Klassifika:

E1	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60	90	120			

Il-klassifika I hija kkompletata b' "($i \rightarrow o$)", "($o \rightarrow i$)", jew "($i \leftrightarrow o$)" sabiex jiġi indikat jekk l-element ġiex ikkontrollat u jissodisfa l-htiġiet minn ġewwa jew minn barra biss jew it-tnejn li huma. B'zieda, s-simboli "v", u/jew "h", jindikaw l-adattabilità għal użu vertikali u/jew orizzontali. Iż-żieda tas-simboli "S" tindika s-sodisfazzjon ta' restrizzjoni ohra kontra l-hruġ.

6. Prodotti li għandhom jintużaw fis-servizzi

Japplika għal	Cables elettriċi u fibre-optic u aċċessorji; Conduits u sistemi għall-protezzjoni tan-nar għal cables
Standard(s)	EN 13501-3

Klassifika:

Japplika għal Cables jew sistemi ta' l-elettriku jew ta' sinjal b' djametru żgħir (< 20 mm diametru u b' daqsijiet ta' kondutturi < 2.5 mm²)

Standard(s) EN 13501-3; EN 50200

K1 : C1