

DECIZIA COMISIEI
din 9 decembrie 2013

privind notificarea de către Irlanda a planului național de tranziție prevăzut la articolul 32 din
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale

[notificată cu numărul C(2013) 8638]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2013/731/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) ⁽¹⁾, în special articolul 32 alineatul (5) paragraful al doilea,

întrucât:

- (1) În conformitate cu articolul 32 alineatul (5) primul paragraf din Directiva 2010/75/UE, Irlanda a prezentat Comisiei planul său național de tranziție (PNT) la 31 decembrie 2012 ⁽²⁾.
- (2) În cursul evaluării sale cu privire la caracterul complet al PNT, Comisia a constatat unele inconsecvențe între lista instalațiilor incluse în PNT și cele raportate de Irlanda în inventarul de emisii, în temeiul Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾, precum și lipsa de informații privind o instalație, aceste aspecte împiedicând evaluarea datelor privind PNT.
- (3) Prin scrisoarea din 3 iunie 2013 ⁽⁴⁾, Comisia a solicitat autorităților irlandeze să aducă clarificări cu privire la inconsecvențele dintre PNT și inventarul întocmit în temeiul Directivei 2001/80/CE, precum și cu privire la o instalație de ardere.
- (4) Irlanda a prezentat Comisiei informații suplimentare, prin scrisoarea din 10 iulie 2013, în ceea ce privește, printre altele, eliminarea unei instalații din PNT ⁽⁵⁾.

(5) După evaluarea suplimentară a PNT și a informațiilor suplimentare furnizate, Comisia a trimis o a doua scrisoare, la 4 septembrie 2013 ⁽⁶⁾, prin care a solicitat clarificări cu privire la data la care a fost acordată prima autorizație pentru mai multe instalații și cu privire la aplicarea corectă a regulilor de agregare definite la articolul 29 din Directiva privind emisiile industriale. Comisia a solicitat, de asemenea, o revizuire a calculării contribuției la plafoanele prevăzute în PNT pentru instalațiile de ardere cu combustibil multiplu.

(6) Prin scrisoarea din data de 23 septembrie 2013 ⁽⁷⁾, Irlanda a furnizat informațiile și clarificările suplimentare solicitate, în conformitate cu Decizia 2012/115/UE ⁽⁸⁾.

(7) Prin urmare, Comisia a evaluat PNT în conformitate cu articolul 32 alineatele (1), (3) și (4) din Directiva 2010/75/UE și cu Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE.

(8) În special, Comisia a examinat coerența și acuratețea datelor, a ipotezelor și a calculelor utilizate pentru determinarea contribuțiilor fiecăreia dintre instalațiile de ardere care intră sub incidența PNT la plafoanele de emisie stabilite în PNT, și a analizat dacă acesta cuprinde obiective generale și specifice conexe, măsuri și calendare pentru atingerea acestor obiective și un mecanism de monitorizare pentru a evalua conformitatea pe viitor.

(9) Ca urmare a informațiilor suplimentare furnizate, Comisia a constatat că plafoanele de emisie pentru anii 2016 și 2019 au fost calculate utilizând datele și formulele adecvate și că toate calculele au fost corecte. Irlanda a furnizat suficiente informații cu privire la măsurile care vor fi puse în aplicare în vederea respectării plafoanelor de emisie, a monitorizării și raportării către Comisie cu privire la punerea în aplicare a PNT.

⁽¹⁾ JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

⁽²⁾ Comisia a primit notificarea Irlandei prin scrisoarea din 31 decembrie 2012, transmisă Comisiei prin poștă, la data de 31 decembrie 2012, înregistrată cu numărul: Ares(2012)10636.

⁽³⁾ Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari, (JO L 309, 27.11.2001, p. 1)

⁽⁴⁾ Ares(2013) 1636798

⁽⁵⁾ Ares(2013)2640846

⁽⁶⁾ Ares(2013)2991162

⁽⁷⁾ Ares(2013)3103789

⁽⁸⁾ Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE a Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (JO L 52, 24.2.2012, p. 12)

- (10) Comisia este satisfăcută de faptul că autoritățile irlandeze au luat în considerare dispozițiile enumerate la articolul 32 alineatele (1), (3) și (4) din Directiva 2010/75/UE și în Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE.
- (11) Punerea în aplicare a PNT nu ar trebui să aducă atingere altor legislații naționale sau legislației Uniunii aplicabile. În special, în momentul stabilirii condițiilor de autorizare individuale pentru instalațiile de ardere care intră sub incidența PNT, Irlanda ar trebui să se asigure că nu este periclitată respectarea cerințelor prevăzute, printre altele, în Directiva 2010/75/UE, în Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa ⁽¹⁾ și în Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici ⁽²⁾.
- (12) Articolul 32 alineatul (6) din Directiva 2010/75/UE prevede ca Irlanda să informeze Comisia cu privire la orice modificări ulterioare ale PNT. Comisia ar trebui să evalueze dacă aceste modificări sunt conforme cu dispozițiile prevăzute la articolul 32 alineatele (1), (3) și (4) din Directiva 2010/75/UE și în Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1. În temeiul articolului 32 alineatele (1), (3) și (4) din Directiva 2010/75/UE și al Deciziei de punere în aplicare

2012/115/UE, nu se ridică obiecții împotriva planului național de tranziție notificat Comisiei de către Irlanda la 31 decembrie 2012, în temeiul articolului 32 alineatul (5) din Directiva 2010/75/UE, astfel cum a fost modificat în conformitate cu informațiile suplimentare trimise la 10 iulie 2013 și la 23 septembrie 2013 ⁽³⁾.

2. Lista instalațiilor incluse în planul național de tranziție, poluanții pentru care sunt acoperite aceste instalații și plafoanele de emisie aplicabile sunt stabilite în anexă.

3. Punerea în aplicare a planului național de tranziție de către autoritățile irlandeze nu scutește Irlanda de respectarea dispozițiilor Directivei 2010/75/UE privind emisiile provenite din instalațiile de ardere individuale menționate în plan, precum și a altor acte relevante din legislația de mediu a Uniunii Europene.

Articolul 2

Comisia evaluează dacă modificările ulterioare ale planului național de tranziție, care vor fi notificate de Irlanda în viitor, respectă dispozițiile prevăzute la articolul 32 alineatele (1), (3) și (4) din Directiva 2010/75/UE și în Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei

⁽¹⁾ Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

⁽²⁾ Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, 27.11.2001, p. 22)

⁽³⁾ Versiunea consolidată a PNT a fost înregistrată de Comisie la 26 noiembrie 2013 cu numărul de înregistrare Ares(2013)3571076.

ANEXĂ

Lista instalațiilor incluse în PNT

Numărul	Denumirea instalației în PNT	Putere termică nominală totală la 31.12.2010 (MW)	Poluanții vizați în PNT		
			SO ₂	NO _x	praf
1	P0605-MP1/2 Unitățile 1 și 2, Stația generatoare Moneypoint	1 540	√	√	√
2	P0605-MP3 Unitatea 3, Stația generatoare Moneypoint	770	√	√	√
3	P0561-AD1 Unitatea 1, Stația generatoare Aghada	670	√	√	√
4	P0561-AT1 Turbina CT11, Stația generatoare Aghada	283	—	√	—
5	P0561-AT2 Turbina CT12, Stația generatoare Aghada	283	—	√	—
6	P0561-AT4 Turbina CT14, Stația generatoare Aghada	283	—	√	—
7	P0578-MR1 Unitatea CT, Stația generatoare Marina	277	—	√	—
8	P0606-GR1/2 Unitățile 1 și 2, Stația generatoare Great Island	346	√	√	√
9	P0606-GR3 Unitatea 3, Stația generatoare Great Island	303	√	√	√
10	P0607-TB1/2 Unitățile 1 și 2, Stația generatoare Tarbert	340	√	√	√
11	P0607-TB3/4 Unitățile 3 și 4, Stația generatoare Tarbert	1 232	√	√	√
12	P0482-EP1 Edenderry Power Limited	299	√	√	√

Plafone de emisie (în tone)

	2016	2017	2018	2019	1.1 – 30.6.2020
SO ₂	15 202	12 076	8 950	5 824	2 912
NO _x	8 811	7 853	6 896	5 938	2 969
praf	1 514	1 196	878	560	280