

31996D0577

L 254/44

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

8.10.1996

DECIZIA COMISIEI**din 24 iunie 1996****privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește sistemele fixe de combatere a incendiilor****(Text cu relevanță pentru SEE)**

(96/577/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/EEC ⁽²⁾, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, Comisia trebuie să aleagă între cele două proceduri, „procedura cea mai puțin oneroasă, dar sigură”; aceasta înseamnă că este necesar să decidă, dacă, pentru un anumit produs sau o anumită categorie de produse, existența unui sistem de control al proceselor de producție în fabrică sub răspunderea producătorului, constituie o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau, dacă, pentru respectarea criteriilor stabilite la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare acreditat;

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (4), este necesar să se indice procedura astfel stabilită în dispozițiile și specificațiile tehnice; întrucât, prin urmare, este de dorit să se definească noțiunea de produse sau categorie de produse, utilizată în mandate și specificații tehnice;

întrucât descrierea detaliată a celor două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) este prezentată în anexa III la Directiva 89/106/CEE; întrucât, prin urmare, este necesară specificarea clară a metodelor de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau categorie de produse, deoarece anexa III se referă cu prioritate la anumite sisteme;

întrucât procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite la prima variantă, fără supraveghere permanentă, respectiv a doua și a treia variantă, de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III, și procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite la punctul 2 subpunctul (i) din anexa III și, la prima variantă cu supraveghere permanentă, la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1⁽¹⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 12.⁽²⁾ JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

Conformitatea produselor stabilite în anexa I se certifică printr-o procedură în care, în afară de sistemul de control al proceselor de

producție în fabrică, sistem operat de producător, în evaluarea și supravegherea controlului proceselor de producție sau a produsului însuși, este implicat un organism de certificare notificat.

Articolul 2

Procedura de atestare a conformității stabilită în anexa II se indică în mandatele pentru standarde armonizate.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 iunie 1996.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membbru al Comisiei

ANEXA I

MIJLOACE FIXE PENTRU ALARMĂ/DETECTAREA INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU CONTROLUL FOCULUI ȘI FUMULUI ȘI PENTRU PREVENIREA EXPLOZIILOR

- Seturi de sisteme de detectare a incendiului și alarmare la incendiu: seturi de sisteme combinate de detectare a incendiului și alarmare la incendiu, seturi de sisteme de detectare a incendiului, seturi de sisteme de alarmare la incendiu, seturi de sisteme de comunicații de alertare în caz de incendiu.
- Componente ale sistemelor de detectare a incendiului și alarmare la incendiu: senzori de fum, căldură și flăcări, dispozitive de localizare și semnalizare, dispozitive de dirijare a semnalizării, întrerupători de scurt-circuit, dispozitive de avertizare, borne la rețea, dispozitive de intrare/ieșire, puncte de apelare manuală.
- Detectoare/alarme de fum autonome.
- Seturi de sisteme pentru prevenirea și stingerea incendiilor: sisteme de furtunuri pentru intervenție rapidă; sisteme de hidranți de stingere a incendiilor prin procedeul cu pulbere uscată și apă, seturi de sisteme cu sprinklere și apă pulverizată, seturi de sisteme de stingere cu spumă, seturi de sisteme de stingere cu pulbere uscată, seturi de sisteme de stingere cu gaz (inclusiv sistemele de stingere cu CO₂).
- Componente ale sistemelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor: hidranți de incendiu, indicatoare/comutatoare pentru debitul de apă, indicatoare/comutatoare pentru presiune, vane, supape de admisie, pompe și seturi de pompe de incendiu, duze/sprinklere/racorduri de evacuare.
- Seturi de sisteme de prevenire a exploziilor.
- Componente ale sistemelor de prevenire a exploziilor: detectoare, dispozitive de prevenire, senzori de explozie, produse de eliberare a exploziei.
- Instalații-echipamente pentru localizarea focului și fumului: seturi de sisteme de ventilație pentru evacuare fumului și căldurii, seturi de sisteme de presiune diferențiale.
- Componente ale instalațiilor pentru localizarea focului și fumului: ecrane de fum, clapete, țevi, ventilatoare electrice, sisteme de ventilație naturală, panouri de comandă, panouri de comandă pentru avarii, borne la rețea.

ANEXA II

CATEGORIA DE PRODUSE

MIJLOACE FIXE PENTRU ALARMĂ/DETECTAREA INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU CONTROLUL FOCULUI ȘI FUMULUI ȘI PENTRU PREVENIREA EXPLOZIILOR (1/1)

Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea(ărilor) proiectată(e) enumerate în continuare, este necesar să se specifice de către Comitetului European pentru Standardizare/Comitetului European pentru Standardizare Electrotehnică (CEN/Cenelec), în standardele armonizate relevante, următorul(oarele) sistem(e) de atestare a conformității:

Produsul(ele)	Utilizarea(ărilor) proiectată(e)	Nivelul(rile) sau clasa(ele) (Comportarea la foc) ⁽¹⁾	Sistemul(ele) de atestare a conformității
Seturi pentru montaj	PSI (Paza și siguranța contra incendiilor)		1 ⁽²⁾
<i>Detectare a incendiului/alarmare la incendiu</i>			
Seturi de sisteme combinate de detectare a incendiului și alarmare la incendiu		-	
Seturi de sisteme pentru detectarea incendiilor		-	
Seturi de sisteme de alarmare la incendiu		-	
Seturi de sisteme de comunicații de alertare în caz de incendiu		-	
<i>Prevenirea și stingerea incendiilor</i>			
Seturi de sisteme de furtunuri pentru intervenție rapidă		-	
Sisteme de hidranți de stingere a incendiilor prin procedeul cu pulbere uscată și cu apă		-	
Seturi de sisteme cu sprinklere și apă pulverizată		-	
Seturi de sisteme de stingere cu spumă		-	
Seturi de sisteme de stingere cu pulbere		-	
Seturi de sisteme de stingere cu gaz (inclusiv sistemele de stingere cu CO ₂).		-	
<i>Prevenirea exploziilor</i>			
Seturi de sisteme de prevenire a exploziilor		-	
<i>Instalații pentru localizarea incendiilor</i>			
Seturi de sisteme de ventilație pentru evacuarea fumului și căldurii		-	
Seturi de sisteme de presiune diferențiale		-	
Detectoare/alarme de fum autonome		-	
Componente	PSI (Paza și siguranța contra incendiilor)		1
<i>Detectare a incendiului/alarmare la incendiu</i>			
Senzori de fum, căldură și flăcări		-	
Dispozitive de localizare și semnalizare		-	
Dispozitive de dirijare a semnalizării		-	
Înterupători de scurt-circuit		-	
Dispozitive de avertizare		-	
Borne la rețea		-	
Dispozitive de intrare/ieșire		-	
Puncte de apelare manuală		-	
<i>Sisteme fixe de prevenire și stingere</i>			
Hidranți de stingere a incendiilor		-	
Indicatoare/comutatoare pentru debitul de apă		-	
Indicatoare/comutatoare pentru presiune		-	
Vane		-	
Supape de admisie		-	
Pompe și seturi de pompe de incendiu		-	
Duze/sprinklere/racorduri de evacuare		-	

⁽¹⁾ A se vedea dispozițiile din Documentul interpretativ nr. 2 și/sau „Completare la dispozițiile referitoare la rezistența la foc”.

⁽²⁾ Sistem 1: a se vedea punctul 2 subpunctul (i) din anexa III la Directiva 89/106/CEE, fără încercarea mostrelor în vederea auditului.

Produsul(ele)	Utilizarea(ările) proiectată(e)	Nivelul(rile) sau clasa(ele) (Comportarea la foc) ⁽¹⁾	Sistemul(ele) de atestare a conformității
<i>Prevenirea exploziilor</i>			
Detectoare		-	
Dispozitive de prevenire		-	
Senzori de explozie		-	
Produse de eliberare a exploziei		-	
<i>Localizarea incendiilor</i>			
Ecrane de fum		-	
Clapete		a se vedea DI2	
Țevi		a se vedea DI2	
Ventilatoare electrice		-	
Sisteme de ventilație naturală		-	
Panouri de comandă și panouri de comandă pentru avarii		-	
Borne la rețea		-	

⁽¹⁾ A se vedea dispozițiile din Documentul interpretativ nr. 2 și/sau „Completare la dispozițiile referitoare la rezistența la foc”.

Precizarea sistemului ar trebui să facă posibilă aplicarea acestuia chiar și în cazul în care nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică, deoarece cel puțin un stat membru nu are cerințe legale pentru această caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/EEC și, după caz, clauza 1.2.3 din Documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare performanța produsului pentru caracteristica respectivă.