



Briuselis, XXX
[...] (2024) XXX draft

ANNEX

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../...

dėl gaisrinių žarnų suderintų techninių specifikacijų ir bandymo standartų

PRIEDAS

Plokščių gaisrinių žarnų iš prasisunkimui atsparios medžiagos, kurių vidaus skersmuo didesnis kaip 25 mm, techninės specifikacijos ir bandymo standartai

Nr.	Punktas	Bandymo standartas
1.	Gaisrinės žarnos, kurių vidaus skersmuo didesnis kaip 25 mm	- NF S 61-112 (2019 m. birželio mėn.) Pastaba. Pagal SOLAS II-2 skyriaus B dalies 10.2.3.2.1 taisyklę gaisrinių žarnų skersmuo turi būti toks, kad atitiktų administracijos reikalavimus.
2.	Gaisrinės žarnos, kurių vidaus skersmuo didesnis kaip 25 mm	- DIN 14811 (2008 m. sausio mėn.), išskyrus 5.3 punkto reikalavimus. Pastaba. Pagal SOLAS II-2 skyriaus B dalies 10.2.3.2.1 taisyklę gaisrinių žarnų skersmuo turi būti toks, kad atitiktų administracijos reikalavimus.