



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 6.3.2024
C(2024) 1356 final

ANNEX

ANHANG

der

Delegierten Verordnung (EU) .../... der Kommission

**zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und
des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf den Feuerwiderstand
von Bauprodukten**

A. SYMBOLE

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Symbole:

R	Tragfähigkeit												
E	Raumabschluss												
I	Wärmedämmung												
W	Strahlung												
M	Mechanische Einwirkungen												
C	Selbstschließenvermögen												
C0-5	Dauer des Selbstschließenvermögens Gebrauchskategorie (C) Anzahl der Zyklen <table> <tr> <td>5</td><td>≥ 200 000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>≥ 100 000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>≥ 50 000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>≥ 10 000</td></tr> <tr> <td>1</td><td>≥ 500</td></tr> <tr> <td>0</td><td>≥ 1</td></tr> </table>	5	≥ 200 000	4	≥ 100 000	3	≥ 50 000	2	≥ 10 000	1	≥ 500	0	≥ 1
5	≥ 200 000												
4	≥ 100 000												
3	≥ 50 000												
2	≥ 10 000												
1	≥ 500												
0	≥ 1												
S	Rauchdurchlässigkeit (im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen)/Rauchschutz (im Zusammenhang mit Türen)												
P	Aufrechterhaltung der Energieversorgung und der Signalübermittlung unter der Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve												
PH	Aufrechterhaltung der Energieversorgung und der Signalübermittlung bei konstanter Temperatur												
G / O	Rußbrandbeständigkeit												
K	Brandschutzvermögen												
T	Temperaturklasse ausgedrückt als Gashöchsttemperatur in °C (Betriebstemperatur)												
D	Stabilitätsdauer bei konstanter Temperatur												
DH	Stabilitätsdauer unter der Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve												
F	Funktionalität von maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten												
B	Funktionalität von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten												

B. Leistungsklassen in Bezug auf den Feuerwiderstand von Bauprodukten

Allgemeine Bestimmungen

Die einschlägigen Definitionen, Prüfungen und Leistungskriterien werden in den europäischen Normen für die Klassifizierung des Feuerwiderstands, den harmonisierten europäischen Produktnormen, den europäischen Prüfnormen und den einschlägigen Teilen der Eurocodes vollständig beschrieben oder aufgeführt.

Ist bei asymmetrischen Bauteilen die angegebene Klasse des Bauteils nur von einer Seite aus gültig, ist der Klasse diese Angabe beizufügen.

Die folgenden Leistungsklassen sind in Minuten ausgedrückt, wenn nicht anderweitig spezifiziert.

1. Tragende Bauteile ohne raumabschließende Funktion

Tabelle 1

Anwendungsbereich	Wände, Decken, Doppelböden, Dächer, Balken, Stützen, Balkone, offene Gänge, Treppen										
R		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

2. Tragende Bauteile mit raumabschließender Funktion

Tabelle 2.1

Anwendungsbereich	Wände										
RE		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI-M		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REW		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Tabelle 2.2

Anwendungsbereich	Decken, Dächer, Dachfenster, Oberlichter sowie Roll- und Fensterläden										
RE		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
C	Die Klassifizierung C kann angegeben werden, wenn eine selbsttätige Schließvorrichtung eingebaut ist und das Bauteil oder Produkt für die Prüfung nicht von Hand geschlossen wurde. Für die Dauer des Selbstschließenvermögens kann die Klassifizierung C durch die Ziffern 0 bis 5 entsprechend der Gebrauchskategorie, in der die zyklische Prüfung durchgeführt wurde, ergänzt werden.										

Tabelle 2.3

Anwendungsbereich	Doppelböden										
RE		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung ist in Abhängigkeit von der Exposition zu spezifizieren. Fehlt der Buchstabe „r“, ist eine Exposition unter der Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve (Widerstandsfähigkeit bei Vollbrand) gemeint, ist er vorhanden, die Einwirkung einer konstanten Temperatur von 500 °C (reduzierte Exposition). Bei Doppelböden, die für einen bestimmten Zeitraum der Exposition unter der Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve standhalten, wird davon ausgegangen, dass sie der reduzierten Exposition mindestens ebenso lange standhalten.										

3. Produkte und Systeme zum Schutz von tragenden Bauteilen

Tabelle 3.1

Anwendungsbereich	Decken ohne Brandschutzausrüstung										
-------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bewertung des Beitrags zum Feuerwiderstand tragender Bauteile: ausgedrückt als Klassifizierung des geschützten tragenden Bauteils

Anmerkungen	Werden die Anforderungen hinsichtlich des „halbnatürlichen Brandes“ erfüllt, wird die Klassifizierung durch das Symbol „sn“ ergänzt.
-------------	--

Tabelle 3.2

Anwendungsbereich	Brandschutzbeschichtungen (reaktiv), -beläge (Platten und Matten), -putz (aufgespritzt), -verkleidungen und -beschläge
-------------------	---

Bewertung des Beitrags zum Feuerwiderstand tragender Bauteile: ausgedrückt als Klassifizierung des geschützten tragenden Bauteils

Anmerkungen	Erfüllen Beschichtungen die Anforderungen nach der Kurve „langsame Erhitzung“, wird die Klassifizierung durch das Symbol „IncSlow“ ergänzt.
-------------	---

4. Nichttragende Bauteile oder Produkte mit raumabschließender Funktion

Tabelle 4.1

Anwendungsbereich	Trennwände (einschließlich Trennwände mit Teilen ohne Wärmedämmung) und feststehende Fenster										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI-M		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Tabelle 4.2

Anwendungsbereich	Unbelastete Dächer										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Tabelle 4.3

Anwendungsbereich	Brandsperrern										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung wird durch eine gesonderte Angabe ergänzt, wenn die Brandsperrern die Prüfung bei plötzlicher Exposition bestehen.										

Tabelle 4.4

Anwendungsbereich	Decken mit Brandschutzausrüstung										
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung wird durch Angabe des Prüfungsverfahrens und durch „(a→b)“ für einen Brand von oben, „(b→a)“ für einen Brand von unten oder „(a $\square$ b)“ für einen Brand von oben und unten ergänzt.										

Tabelle 4.5

Anwendungsbereich	Außenwände (Vorhangfassaden) (einschließlich Verglasungen)										
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung wird durch „(i→o)“, „(o→i)“, oder „(i$\overleftrightarrow{\rightarrow}$o)“ ergänzt, um anzugeben, ob die Prüfung nur von innen oder außen oder von innen und außen erfolgte und die Anforderungen nur von innen oder außen oder von innen und außen erfüllt wurden. Die Ergänzung mit „ef“ zeigt an, dass die Prüfung auf der Grundlage der Kurve für einen Brand von außen durchgeführt wurde.										

Tabelle 4.6

Anwendungsbereich	Nichtmechanische Brandsperren für Lüftungsleitungen										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen in Bezug auf den Raumabschluss (E) müssen die nichtmechanischen Brandsperren ebenfalls a) von beiden Seiten geprüft sein und b) in der ersten Brandprüfung eine maximale Leckrate von 360 m³/(m²h), bezogen auf die Nennquerschnittsfläche der Leitung, erreichen. Dieses Produkt kann nicht als S klassifiziert werden, da es keine Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Rauchdurchlässigkeit bei Umgebungstemperatur aufweist. Durch „ve“ und/oder „ho“ wird angezeigt, dass das Produkt zur vertikalen und/oder horizontalen Verwendung bestimmt ist.										

Tabelle 4.7

Anwendungsbereich	Abschottungen										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der abgeschotteten tragenden Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt. Die Einstufung von Rohrdurchführungsdichtungen wird durch Hinzufügung von „U/U“, „C/U“, „U/C“ oder „C/C“ je Konfiguration des geprüften Rohrendes innerhalb bzw. außerhalb des Ofens ergänzt (U – ohne Deckel, C – mit Deckel).										

Tabelle 4.8

Anwendungsbereich	Kombinierte Abschottungen										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der abgeschotteten tragenden Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt. Die Einstufung ist um die zusätzlichen einschlägigen Klassifizierungen kombinierter Bauteile gemäß diesem Anhang zu ergänzen.										

Tabelle 4.9

Anwendungsbereich	Fugenabdichtungssysteme										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung wird durch die Hinzufügung folgender Symbole ergänzt: „H“ „V“ oder „T“ zur Angabe der Ausrichtung, für die die Klassifizierung gültig ist (Horizontale tragende Konstruktion, Vertikale tragende Konstruktion – vertikale Spalte bzw. Vertikale tragende Konstruktion – horizontale Spalte), „M“ „F“ oder „B“ zur Angabe der Art der Verbindung (im Werk (Manufactured), vor Ort (Field) oder Beides), „X“ oder „Mxxx“ zur Angabe der Beweglichkeit (keine Beweglichkeit bzw. induzierte Bewegung (in %)), einschließlich des Index „lat“ oder „shear“ zur Angabe der hervorgerufenen Bewegung sowie „W w1 to w2“ zur Angabe der Spanne der Fugenbreite (in mm), für die das Klassifizierungskriterium erfüllt ist (wobei w1 der untere und w2 der obere Breitengrenzwert ist). — — — —										

Tabelle 4.10

Anwendungsbereich	Feuerwiderstandsfähige Türanlagen, öffnungsfähige Fenster (in Wänden und Dächern), öffnungsfähige Oberlichter sowie Roll- und Fensterläden (auch mit Verglasungen, Schließvorrichtungen und sonstigen Beschlügen)										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S ₂₀₀	Für Bauteile und Produkte, die den auf die Entrauchung bezogenen Kriterien entsprechen, in Abhängigkeit von den erfüllten Prüfbedingungen										
S _{a3} oder S _{a4}	Für Bauteile und Produkte, die den auf die Entrauchung bezogenen Kriterien entsprechen, in Abhängigkeit von den erfüllten Prüfbedingungen										
C	Die Klassifizierung C kann angegeben werden, wenn eine selbsttägige Schließvorrichtung eingebaut ist und das Bauteil oder Produkt für die Prüfung nicht von Hand geschlossen wurde. Für die Dauer des Selbstschließenvermögens kann die Klassifizierung C durch die Ziffern 0 bis 5 entsprechend der Gebrauchskategorie, in der die zyklische Prüfung durchgeführt wurde, ergänzt werden.										
Anmerkungen	Die Klassifizierung EI wird durch Hinzufügung von „1“ oder „2“ ergänzt, um die für die Wärmedämmung verwendete Definition anzugeben. Ist die Erhitzung sowohl auf der schließenden wie auf der öffnenden Fläche durch die Klassifizierung nicht abgedeckt, ist dies in der Klassifizierung ausdrücklich anzugeben. Diese Tabelle enthält und betrifft keine Produkte für Rauchabzugentlüfter. Eine zusätzliche Entrauchungsklassifizierung für große industrielle Türanlagen ist bis zu einem Leckgrenzwert von 50 m³/h möglich.										

Tabelle 4.11

Anwendungsbereich	Abschlüsse für Förderanlagen und bahngebundene Transportsysteme										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
C	Die Klassifizierung C kann angegeben werden, wenn eine selbsttägige Schließvorrichtung eingebaut ist und das Bauteil oder Produkt für die Prüfung nicht von Hand geschlossen wurde. Für die Dauer des Selbstschließenvermögens kann die Klassifizierung C durch die Ziffern 0 bis 5 entsprechend der Gebrauchskategorie, in der die zyklische Prüfung durchgeführt wurde, ergänzt werden.										
Anmerkungen	Die Klassifizierung EI wird durch Hinzufügung von „1“ oder „2“ ergänzt, um die für die Wärmedämmung verwendete Definition anzugeben. Eine Klassifizierung EI soll für jene Fälle geschaffen werden, wo die Probekörper Rohre oder Leitungskonfigurationen sind, ohne dass eine Beurteilung des Abschlusses für die										

	Förderanlage erfolgt. Die dauerhafte Betriebsfähigkeit einer Räum- und/oder Trennvorrichtung für eine Förderanlage wird durch die Verwendung von „T“ angezeigt.
--	--

Tabelle 4.12

Anwendungsbereich	Lüftungsgitter										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Werden die Anforderungen in Bezug auf den Raumabschluss in offenem Zustand erfüllt, wird die Klassifizierung durch das Symbol „resist flame“ ergänzt. Werden die Anforderungen hinsichtlich der Kurve „Schwelbrand“ erfüllt, wird die Klassifizierung durch das Symbol „IncSlow“ ergänzt.										

Tabelle 4.13

Anwendungsbereich	Installationskanäle und -schächte										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung definiert, wie das Bauteil geprüft wurde, und bezieht sich auf einen Brand von innen „(i→o)“, von außen „(o→i)“ oder von innen und außen „(i↔o)“. Zusätzlich zeigen „ve“ und/oder „ho“ an, dass das Produkt zur vertikalen und/oder horizontalen Verwendung bestimmt ist.										

Tabelle 4.14

Anwendungsbereich	Schornsteine										
	G + Abstand in mm (z. B. G 50) oder O + Abstand in mm (z. B. O 50)										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
T (Betriebstemperatur) in °C	80	100	120	140	160	200	250	300	400	450	600
Anmerkungen	Für eingebaute Produkte wird kein Abstand verlangt. Die Klassifizierung definiert, wie das Bauteil geprüft wurde, und bezieht sich auf einen Brand von außen „(o→i)“ oder von innen und außen „(i↔o)“. Durch „ve“ und/oder „ho“ wird angezeigt, dass das Produkt zur vertikalen und/oder horizontalen Verwendung bestimmt ist.										

Tabelle 4.15

Anwendungsbereich	Wand- und Deckenbekleidungen										
K ₁	10	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
K ₂	10	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Durch „1“ oder „2“ wird angezeigt, welche Substrate, Brandverhaltenskriterien und Erweiterungsregeln in dieser Klassifizierung verwendet werden.										

5. Produkte zur Verwendung in Lüftungsanlagen (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ausgenommen)

Tabelle 5.1

Anwendungsbereich	Feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	Maximale Leckrate von $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung während der Brandprüfung										
Anmerkungen	Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung auch eine maximale Leckrate von $15 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung während der Brandprüfung, erreichen. Die Klassifizierung definiert, wie das Bauteil geprüft wurde, und bezieht sich auf einen Brand von innen „(i→o)“, von außen „(o→i)“ oder von innen und außen „(i↔o)“. Durch „ve“ und/oder „ho“ wird angezeigt, dass das Produkt zur vertikalen und/oder horizontalen Verwendung bestimmt ist. In der Klassifizierung ist die bei der Prüfung verwendete Druckdifferenz angegeben.										

Tabelle 5.2

Anwendungsbereich	Brandschutzklappen										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	Maximale Leckrate von $200 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Nennquerschnittsfläche der Leitung: a) kleinste Größe bei Umgebungstemperatur, b) größte Größe bei Umgebungstemperatur und während der Brandprüfung										
Anmerkungen	Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) müssen die Brandschutzklappen ebenfalls a) von beiden Seiten geprüft sein und b) in der Brandprüfung eine maximale Leckrate von $360 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Nennquerschnittsfläche der Leitung, erreichen. Durch „ve“ und/oder „ho“ wird angezeigt, dass das Produkt zur vertikalen (zum Beispiel an der Wand angebracht) und/oder horizontalen Verwendung (z. B. auf dem Boden angebracht) bestimmt ist. „H“ zeigt an, dass eine Brandschutzklappe, die die Anforderungen an Raumabschluss (E) oder Raumabschluss und Wärmedämmung (EI) für den Klassifizierungszeitraum erfüllt, eine horizontale Blattachse oder Geometrie aufweist. „V“ zeigt an, dass eine Brandschutzklappe, die die Anforderungen an Raumabschluss (E) oder Raumabschluss und Wärmedämmung (EI) für den Klassifizierungszeitraum erfüllt, eine vertikale Blattachse oder Geometrie aufweist.										

6. Produkte zur Verwendung in gebäudetechnischen Elektro-, Leistungssteuerungs- und Kommunikationsanlagen

Tabelle 6.1

Anwendungsbereich	Brandschutzsysteme für Kabelsysteme und zugehörige Bauteile										
P		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Die Klassifizierung muss folgende Angaben enthalten: Art der Kabel, die in die Brandschutzsysteme eingebaut werden können, d. h. Standardkabel oder nur spezifische Kabel und die Kabelkonfigurationen, die geschützt werden können, sowie die Betriebsspannung, d. h. - entweder für alle Arten von Stromkabeln (Nennspannung 300/500 V) für eine Betriebsspannung bis 230/400 V (dreiphasiger Wechselstrom) - oder für alle Arten von Stromkabeln (Nennspannung 450/750 V bis zu 0,6/1 kV) für eine Betriebsspannung bis 400/690 V (dreiphasiger Wechselstrom)										

	— oder für alle Arten von Signal-/Steuerkabeln (Nennspannung bis 170 V) für eine Betriebsspannung bis 110 V
	— oder eine Kombination der oben genannten Möglichkeiten.

Tabelle 6.2

Anwendungsbereich	Ungeschützte inhärent feuerwiderstandsfähige Elektro-, Leistungssteuerungs- und Kommunikationskabel										
P _{ca}		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Bei Strom- und Steuerkabeln muss in der Klassifizierung angegeben werden, für welche Nennspannung die Leistungskriterien erfüllt sind.										

Tabelle 6.3

Anwendungsbereich	Ungeschützte kleine inhärent feuerwiderstandsfähige Elektro-, Leistungssteuerungs- und Kommunikationskabel (Durchmesser < 20 mm und Aderdurchmesser ≤ 2,5 mm²)										
P _{ca}		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Bei Strom- und Steuerkabeln muss in der Klassifizierung angegeben werden, für welche Nennspannung die Leistungskriterien erfüllt sind.										

7. Produkte für Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung

Tabelle 7.1

Anwendungsbereich	Entrauchungsleitungen für einen Brandabschnitt										
E ₆₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	Maximale Leckrate von 5 m ³ /(m ² h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, bei Umgebungstemperatur und von 5 m ³ /(m ² h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, während der Brandprüfung										
Anmerkungen	Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung auch während der Brandprüfung eine maximale Leckrate von 10 m³/(m²h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, erreichen. Bei Produkten, die zur Verwendung in nur einem Brandabschnitt bestimmt sind, wird die Klassifizierung durch Hinzufügung von „single“ ergänzt. Durch „ve“ und/oder „ho“ wird angezeigt, dass das Produkt zur vertikalen und/oder horizontalen Verwendung innerhalb des Brandabschnitts bestimmt ist. „500“, „1 000“ und „1 500“ zeigen, dass das Produkt zur Verwendung bis zu diesen in Pa bei Umgebungstemperatur gemessenen Unterdruckwerten bestimmt ist.										

Tabelle 7.2

Anwendungsbereich	Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitungen für mehrere Brandabschnitte										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	Maximale Leckrate von 5 m ³ /(m ² h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, bei Umgebungstemperatur und von 5 m ³ /(m ² h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, während der Brandprüfung										
Anmerkungen	Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung während der Brandprüfung auch eine maximale Leckrate von 10 m³/(m²h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, erreichen. Bei Produkten, die zur Verwendung in mehreren Brandabschnitten bestimmt sind, wird die Klassifizierung durch Hinzufügung von „multi“ ergänzt. Durch „ve“ und/oder „ho“ wird angezeigt, dass das Produkt zur vertikalen und/oder horizontalen Verwendung bestimmt ist.										

	„500“, „1 000“ und „1 500“ zeigen, dass das Produkt zur Verwendung bis zu diesen in Pa bei Umgebungstemperatur gemessenen Unterdruckwerten bestimmt ist.
--	--

Tabelle 7.3

Anwendungsbereich	Entrauchungsklappen für einen Brandabschnitt										
E ₆₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	Maximale Leckrate von 200 m³/(m²h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung: a) kleinste Größe bei Umgebungstemperatur, b) größte Größe bei Umgebungstemperatur und während der Brandprüfung										
Anmerkungen	Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) müssen die Entrauchungsklappen für einen Brandabschnitt ebenfalls a) von beiden Seiten geprüft sein und b) eine Offenhaltungsprüfung bestehen und c) in der Brandprüfung eine maximale Leckrate von 360 m³/(m²h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, erreichen: 1) kleinste Größe bei Umgebungstemperatur und 2) größte Größe bei Umgebungstemperatur und während der Brandprüfung. Bei Produkten, die zur Verwendung in nur einem Brandabschnitt bestimmt sind, wird die Klassifizierung durch Hinzufügung von „single“ ergänzt. Mit „ved“, „vew“, „vedw“ und/oder „hod“, „how“, „hodw“ wird angegeben, dass das Produkt für eine vertikale und/oder horizontale Verwendung bestimmt ist, und zwar montiert in einer Leitung oder einer Wand/einer Decke beziehungsweise in beiden. „H“ zeigt an, dass eine Entrauchungsklappe für einen Brandabschnitt, die die Anforderungen an den Raumabschluss (E) für den Klassifizierungszeitraum erfüllt, eine horizontale Blattachse oder Geometrie aufweist. „V“ zeigt an, dass eine Entrauchungsklappe für einen Brandabschnitt, die die Anforderungen an den Raumabschluss (E) für den Klassifizierungszeitraum erfüllt, eine vertikale Blattachse oder Geometrie aufweist. „500“, „1 000“ und „1 500“ zeigen an, dass das Produkt zur Verwendung bis zu diesen Unterdruckwerten in Pa bei Umgebungstemperatur bestimmt ist. „AA“ bezeichnet die Verwendung in Anwendungen, die sich automatisch aktivieren, „MA“ die Verwendung in Anwendungen, die manuelles Eingreifen erfordern oder sich automatisch aktivieren. „C₃₀₀“, „C₁₀₀₀₀“ und „C_{MOD}“ oder „C₃₀₀(N)“, „C₁₀₀₀₀(N)“ und „C_{MOD}(N)“ zeigen an, dass das Produkt zur Verwendung in reinen Entrauchungsanlagen, vollständig geregelten Entrauchungsanlagen und Entrauchungsanlagen in Kombination mit Lüftungsabluftanlagen oder Regulierungsklappen bestimmt ist, welche zur Verwendung in einem System mit geregelter oder variabler Position vorgesehen sind, geprüft unter Belastung bzw. ohne Belastung (N). „HOT 400/30“ (High Operational Temperature, hohe Betriebstemperatur) zeigt an, dass die Entrauchungsklappe für einen Brandabschnitt einer zusätzlichen Prüfung unterzogen wurde, um nachzuweisen, dass sie 30 Minuten lang bei Temperaturen von bis zu 400 °C geöffnet und geschlossen werden kann.										

Tabelle 7.4

Anwendungsbereich	Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsklappen für mehrere Brandabschnitte										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	Maximale Leckrate von 200 m³/(m²h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung: a) kleinste Größe bei Umgebungstemperatur, b) größte Größe bei Umgebungstemperatur und während der Brandprüfung										
Anmerkungen	Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) oder den Raumabschluss und die Wärmedämmung (EI) müssen die feuerwiderstandsfähigen Entrauchungsklappen für mehrere Brandabschnitte ebenfalls: a) von beiden Seiten geprüft sein und										

	b) eine Offenhaltungsprüfung bestehen und c) in der Brandprüfung eine maximale Leckrate von 360 m³/(m²h), bezogen auf die Nennquerschnittsfläche der Leitung, erreichen: 1) kleinste Größe bei Umgebungstemperatur und 2) größte Größe bei Umgebungstemperatur und während der Brandprüfung. Bei Produkten, die zur Verwendung in mehreren Brandabschnitten bestimmt sind, wird die Klassifizierung durch Hinzufügung von „multi“ ergänzt. Mit „ved“, „vew“, „vedw“ und/oder „hod“, „how“, „hodw“ wird angegeben, dass das Produkt für eine vertikale und/oder horizontale Verwendung bestimmt ist, und zwar montiert in einer Leitung oder einer Wand/einer Decke beziehungsweise in beiden. „H“ zeigt an, dass eine feuerwiderstandsfähige Entrauchungsklappe für mehrere Brandabschnitte, die die Anforderungen an Raumabschluss (E) oder Raumabschluss und Wärmedämmung (EI) für den Klassifizierungszeitraum erfüllt, eine horizontale Blattachse oder Geometrie aufweist. „V“ zeigt an, dass eine feuerwiderstandsfähige Entrauchungsklappe für mehrere Brandabschnitte, die die Anforderungen an Raumabschluss (E) oder Raumabschluss und Wärmedämmung (EI) für den Klassifizierungszeitraum erfüllt, eine vertikale Blattachse oder Geometrie aufweist. „500“, „1 000“ und „1 500“ zeigen an, dass das Produkt zur Verwendung bis zu diesen Unterdruckwerten in Pa bei Umgebungstemperatur bestimmt ist. „AA“ bezeichnet die Verwendung in Anwendungen, die sich automatisch aktivieren, „MA“ die Verwendung in Anwendungen, die manuelles Eingreifen erfordern oder sich automatisch aktivieren. „C₃₀₀“, „C₁₀₀₀₀“ und „C_{MOD}“ oder „C₃₀₀(N)“, „C₁₀₀₀₀(N)“ und „C_{MOD}(N)“ zeigen an, dass das Produkt zur Verwendung in reinen Entrauchungsanlagen, vollständig geregelten Entrauchungsanlagen und Entrauchungsanlagen in Kombination mit Lüftungsabluftanlagen oder Regulierungsklappen bestimmt ist, welche zur Verwendung in einem System mit geregelter oder variabler Position vorgesehen sind, geprüft unter Belastung bzw. ohne Belastung (N). „HOT 400/30“ (High Operational Temperature, hohe Betriebstemperatur) zeigt an, dass die feuerwiderstandsfähige Entrauchungsklappe für mehrere Brandabschnitte einer zusätzlichen Prüfung unterzogen wurde, um nachzuweisen, dass sie 30 Minuten lang bei Temperaturen von bis zu 400 °C geöffnet und geschlossen werden kann.
--	---

Tabelle 7.5

Anwendungsbereich	Rauchschürzen										
D ₆₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
DH		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Tabelle 7.6

Anwendungsbereich	Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (Ventilatoren) einschließlich Verbindungsteilen										
F ₂₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₃₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₄₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₆₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₈₄₂		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Tabelle 7.7

Anwendungsbereich	Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte										
B ₃₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
B ₆₀₀		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
B _θ		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Anmerkungen	Dabei zeigt θ die Expositionsbedingung (Temperatur über 300 °C) an.										

	Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie sich im Brandfall öffnen können, und haben keine Klassifizierung nach Raumabschluss (E).
--	--